

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Волгоградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«08» февраля 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-001870



ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание Плотниковской участковой больницы ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023405561893

ИНН: 3437008180

Место нахождения объекта защиты:

403317, обл Волгоградская, р-н Михайловский, х Плотников 2-й, ул Садовая, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.12.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | III                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C1                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.4.                                      | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.5.                                      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 458                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.6.                                      | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1512                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.7.                                      | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Не имеет                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Система АПС включает, в , себя дымовые датчики типа ИП212- 41м, тепловые датчики типа 103-3-А2-1МИ ручные типа ИР-1.Шлейфы пожарной сигнализации подключены к приёмно--контрольному охранно-пожарному ППКОП «ВЭРС ПК-8» |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 2.                                        | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 3.                                        | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих от пожара не рассматривался</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 4.                                        | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                         | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                 | защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                        | ФЗ от 22.07,2008 № 123-ФЗ ,<br>«Технический регламент о ТПБ»<br>ст.69, . ПНР «Правила<br>противопожарного режима в РФ)<br>п,65,п 67. СП 8.13130.2013.<br>«Системы противопожарной<br>защиты. Ограничения<br>распространения пожара на<br>объектах защиты. Требования к<br>объектно-планировочными<br>конструктивным решениям.»<br>п.4,3,п.4,12,п4.15,п.4.16,п , .<br>4,19,п.4.20,п.5Р2,п5.2.2,<br>п.5.2.4,п.5.2.7, п.5.2.9,п.5.2.11. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ<br>«Технический регламент о ТПБ»<br>ст.62, п.1,2,3. ст.68,п 1,2,3. ППР<br>«Правила; противопожарного<br>режима в РФ) п48,49,71,75. СП<br>8.13130 2009. «Системы<br>противопожарной<br>защиты.Источники наружного<br>противопожарного водоснабжения.<br>ТПБ» п.4,1,п,4,2,п5,1.табл.2.3.                                                                                                                      | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | фЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ<br>«Технический регламент о ТПБ»<br>ст.63,п.6,ст.90,п. 1.3. ППР<br>«Правила противопожарного<br>режима в РФ» п.71щ.72 СП<br>4.13130.2013 в редакции приказа<br>МЧС РФ 14.02.2020 №89<br>п.8,6,п.8.7, п,8:8, п.8.9                                                                                                                                                                                           | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ От 22.07.2008 №123-ФЗ<br>«Технический регламент о ТПБ»<br>ст.57,ст.58,ст.87 ППР «Правила<br>противопожарного режима в РФ»<br>п.13,п.15,25 .СП 4.13130.2013 в<br>редакций приказа МЧС РФ<br>14.02.2020 №89 п.4,1,п.4.16 п.4.20                                                                                                                                                                                                     | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении                                                                | «Правила противопожарного<br>режима в РФ (ПП РФ №1479 от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                                                                        | 16.09.2020) ст.52,п.1.2,3,4,5,6,9,ст.53,ст56,п1.2.ст.89 п1,2,3,4.. СП 413130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» .п.4.2,1,п.4.2.9,п.4.2.11,й.4.2.13, п.4.2.19, ц.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.7, п 5.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                          | федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.89, ст.90,п.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22:07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о ТПБ» ст.54,ст.68,п.1, п 2. ППР «Правила противопожарного режима в РФ. (утверждённые ПП РФ №1479 от 16.09.2020?) п.48,п54. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.» п.3.1,п3.3,п 4.1, п 4.2, п 4.8. СП 8,13130,2020 « Системы противопожарной защиты .Наружное противопожарное водоснабжение. ТПБ. П.4.1,п.4.2, п.4.4,п. 5.1 табл.№2. СП 486.1311500. «Системы противопожарной сигнализации. Перечень зданий, сооружений, / помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками, пожаротушения и системами пожарной сигнализации. ГПБ» ш4.1,табл.№ 1 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами                                                                                        | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о ТПБ» .ст.54,ст.56,п. 1, п 2, ППР «Правила противопожарного режима в РФ. (утверждённые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполняется |

|      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ППРФ №1479 от 16.09.2020.) п.10 ,п.54, и 55, п 56. СП 486.1311500 «Системы противопожарной сигнализации. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения И системами пожарной сигнализации,, ГПБ.» п. 4.1, табл.№3                                                                                                              |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                      | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о ГПБ» ст. 5,п.3, ст.6.п 5, ст. 79, . ППР «Правила противопожарного режима в РФ. (утверждённые ПП РФ №1479 от 16.09.2020.) п.2, п.3,п.4, п.6,п.9,п. 10, п.1Т,п 12, п 21,п.22, п.23, п.32, п.33, п.35, п.36,, п.3.7,,п.48, п 54, п.56, ц.60, п.354-372, п.392, п.393', п.394, п.395, п.397. Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 г. | Выполняется |