


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Волгоградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» апреля 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-005111



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ПАГЗС. ИП Синельников А.А.**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Синельников Александр Александрович**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 305345724900018**

**ИНН: 343800242343**

Место нахождения объекта защиты:

403126, обл. Волгоградская, р-н. Урюпинский, х. Ольшанка, пер. Промышленный,  
зд. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**15.01.2010**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4

1.6.	Объем здания, куб. м	8												
1.7.	Количество этажей	1												
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность												
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	не требуется												
<p><b>2.</b>                    <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>														
<p><b>3.</b>                    <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">10000000</p>														
<p><b>4.</b>                    <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 50%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 25%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1.</td> <td>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>гл.15,16, ФЗ № 123; гл II Норм пожарной безопасности "Автозаправочной станции. Требования пожарной безопасности" НПБ 111-98"</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2.</td> <td>Наружное</td> <td>ст. 62,68 ФЗ №123; СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл.15,16, ФЗ № 123; гл II Норм пожарной безопасности "Автозаправочной станции. Требования пожарной безопасности" НПБ 111-98"	Выполняется	4.2.	Наружное	ст. 62,68 ФЗ №123; СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется												
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл.15,16, ФЗ № 123; гл II Норм пожарной безопасности "Автозаправочной станции. Требования пожарной безопасности" НПБ 111-98"	Выполняется											
4.2.	Наружное	ст. 62,68 ФЗ №123; СП	Выполняется											

	противопожарное водоснабжение	8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" П.П.8.6;9.11.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ГЛ.15,ст 90 ФЗ №123; п.8.1 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружения"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2009 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.п.6.1;6.2.1 ст25,27,30,32,57,58,59 ФЗ-123	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п.4.2; 9.2; 9.3.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод"; п.п. 4.1.5.,4.1.16. СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические";п.п 13.3.2, 13.13.2; 13.14.5; СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре": п.п.3.3; 4.2; 5.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 5.13130.2009 " Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические";п.п 14.2; СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре": п.п.3.3; 4.2; 5.1	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.37 ФЗ №69 от 21.12.1994г "О пожарной безопасности"; пп. 2,3,4 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007г №645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	Выполняется