Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» июля 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-012730

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АЗС № 34448

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254 ИНН: 2309051942

Место нахождения объекта защиты:

404002, обл. Волгоградская, р-н. Дубовский, г. Дубовка, пос. Дубовка, ул. Степная, д. 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.06.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	280
1.6.	Объем здания, куб. м	840
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС- неадресного типа ВЭРС- ПК,Пожаротушение - 2 Модули пожаротушения врежиме самосрабатывания Буран-2,5 Наружноепожаротушение - 3 резервуара по 50 м3
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис страхования гражданской ответственности ПАО СК «Росгосстрах»RGOX12455810544000 от 20.06.2024г.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 69 ч.1; ст.71 Правила	Выполняется

		противопожарногорежима вРоссийской Федерации(утвержденыПостановлением Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункты 65; 73 СП156.13130.2014«Станции автомобильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункты 7.1;7.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 62Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации (утвержденыПостановлениемПравительства РФ от 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 48 СП156.13130.2014«Станции автомобильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункт 6.35;6.37. СП 8.13130.2020«Системыпротивопожарной защиты. Источникинаружногопротивопожарного водоснабжения.Требованияпожарной безопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4 ,ст. 90 п.1пп1) СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты.Ограничениераспространения пожара наобъектах защиты.Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям»пункт 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станцииа	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		втомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности » пункты 6.28; 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 58; ст. 137п.1,6 Правила противопожарногорежима вРоссийской Федерации(утвержденыПостановлением Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 12. СП156.13130.2014«Станции автом обильныезаправочные.Требования пожарнойбезопасности» пункт 6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон No 123 от 22.07 2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. ч. 4;ст. 89 ч. 1; ст.53 ч. 2. Правила противопожарного режима вРоссийской Федерации(утвержденыПостановлением Правительства РФот 16 сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 23, 26, 37 П1.13130.2020«Системы противопожарнойзащиты.Эвакуационные пути и выходы» пункты4.2.18;4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4,3,7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» Ст. 4. ч. 4;90. ч. 1 п.1Правила противопожарного режимавРоссийской Федерации(утвержденыПостановлением	Выполняется

		Правительства РФот 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 26; 48; 71; 72;393 к); 394. СП4.13130.2013 «Системыпротивопожарнойзащиты. Ограничениераспространения пожарана объектах защиты.Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям»пункт 7.1; 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станцииавтом обильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности » Пункты 6.19; 6.35; 6.28;8.8	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4,ст. 54, ст. 56ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст. ст. 103.Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации утв ержденыПостановлениемПравитель ства РФ от 16сентября 2020 г. No 1479«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации») пункт 54 СП3.13130.2009«Системы противодымной защиты.Системаоповещения и управления эвакуациейлюдей припожаре. Требования пожарнойбезопасности»Пункты 2.5; 3.1; 3.4; 4.1; 4.2; 4.4;4.8, 5.3; 5.5; 6; 7таб.2. СП 156.13130.2014« Станцииавтомобильные заправочные.Требованияпожарной безопасности» Пункт 6.39,7.41 СП8.13130.2020 «Системыпротивопожарнойзащиты. Источникинаружногопротивопожа рного водоснабжения.Требованияп ожарной безопасности» Пункты	Выполняется

		п.4.2; п. 4.3; п.8.8 СП 484.1311500.2020. Сводправил. «Системы противопожарной защиты.Системы пожарнойсигнализации иавтоматизация системпротивопожарной защиты. Нормы и правилапроектирования"Пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9,6.6.27, 6.6.32, 7.2.1, 7.7.4 СП485.1311500.2020.Свод правил. Системыпротивопожарнойзащиты. Установкипожаротушенияавтоматические. Нормы иправилапроектирования" Пункты 10.1.3, 10.1.4,10.2.17,10.3.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4СП484.1311500.2020. Свод правил.«Системыпротивопожарной защиты. Системыпожарнойсигнализации и автоматизациясистемпротивопожарной защиты. Нормы иправилапроектирования" Пункты 6.1.1, 6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.1.СП156.13130.2014 «Станцииавтомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности» п.6.16; п. 6.31; п.6.39(абз.1); п.7.8; п.7.18; п.7.24; п.7.32; п.7.35; п.7.36;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент отребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п. 4.«Правилапротивопожарного режима вРоссийскойФедерации», утвержденныепостановлениемПрави	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		тельства РоссийскойФедерации No 1479 от16.09.2021г. п. 2; п.3; п.4;п.10; п.11; п.12; п.14; п.15; п. 16; п.19; п. 23; п.24; п.26; п.27; п. 32; п. 34;п. 35; п. 36; п. 37; п.41;п. 42; п. 48; п. 49; п. 54; п.60; п. 77; п. 103, п. 104,п. 107, п. 121; п. 123; п.125; п. 128; п. 131; п. 160;п. 286; п. 287; п. 288;п. 297; п. 298; п. 373; п. 374;п. 375; п. 377; п.378; п. 379; п. 380; п. 381; п. 382;п. 383; п. 384;п. 385; п. 387, п. 389, п. 390, п. 391,п. 392, п. 393;п.394; п. 395; п. 396; п. 397; п. 398;п. 399; п. 402;п. 403; п. 404 п.405; п. 406; п. 407;п.409; п. 410;п. 411; п. 412; п.413. СП9.13130.2009 «Техникапожарная. Огнетушители.Требования кэксплуатации» П. 4.1.19, п. 4.1.20,п. 4.1.25; п.4.1.27, п. 4.1.29, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.40, п. 4.2.1, п. 4.2.2; п. 4.2.4; п. 4.2.7,п. 4.2.9;п. 4.3.1; п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.5; п. 4.3.6;п. 4.3.7,п. 4.3.12, п. 4.3.13, п. 4.4.1; п. 4.4.14; п.4.5.1; п.4.5.2; п. 4.5.4; п. 4.7.1; п. 4.7.2 Приказ МЧСРоссии от 18.11.2021 г. No 806 «Обопределениипорядка, видов, сроков обучениялиц, осуществляющих трудовую илислужебнуюдеятельность в организациях, попрограммампротивопожарного инструктажа,требований ксодержанию указанных программ икатегорийлиц, проходящих обучение подополнительнымпрофессиональным программамв областипожарной безопасности» Пункт 2СП156.13130.2014 «Станциавтомобильныезаправочные.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требованияпожарнойбезопасности » Пункты 6.7; 6.16; 6.20;6.21; 6.25;6.27; 6.28; 6.34	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.