

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» сентября 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-015218



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание АГЗС

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОКОМПЛЕКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1143443013944

ИНН: 3443929213

Место нахождения объекта защиты:

403346, обл. Волгоградская, г. Михайловка, ул. Ленина, стр. 207В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.03.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	22
1.6.	Объем здания, куб. м	70
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС, СОУЭ 2 типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
полис страхования № ALFX12423108799000			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3, 4.4, 4.14, 6.11.2, табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г; п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 табл.2, 8.4,8.6 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; раздел 8	Выполняется

		СП 4.13130.2013	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	5.3.4, 5.4.2, 6.1, табл. 6.1, СП 2.13130.2020; 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5 СП 4.13130.2013; п. 1, п.2, п.3, п.11 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ч. 1 ст.6, ст.8, ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; раздел 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 СП 1.13130.2020; п. 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479; п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 8, п.8.2 СП 1.13130.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; раздел 7, 8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	глава 13, ст. 48, 49, 50, глава 14, п. 1, п. 2, п.3, п. 4, п.5, п. 9 ст. 52; ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 3.1-3.5, п.4.1, 4.2, п. 4.4, п. 5.1-5.5 СП 3.13130.2009; раздел. 5, 6, 7 СП 484.1311500.2020; раздел 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10 СП 485.1311500.2020; п. 5, п. 8, п. 12, п. 14, п. 15 Постановления правительства РФ от 01.09.2021 № 1464.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 54, 55, 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 3, п. 4 СП 3.13130.2009; раздел 6.8 СП 485.1311500.2020.	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. 2, п. 3, п.4, п. 5, п. 11, п. 13, п. 16, п. 17, п. 19, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 44, п. 50, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 5,6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; Приказ МЧС России от 18.11. 2021 № 806; ст. 20, 21, 25 Федерального закона от 21.11.1994 № 68-ФЗ.</p>	<p>Выполняется</p>
------	---	---	--------------------