Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» сентября 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-016213

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АЗС № 34479

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254 ИНН: 2309051942

Место нахождения объекта защиты:

404100, обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 51

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.03.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	80
1.6.	Объем здания, куб. м	240
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС- неадресного типа ГРАНИТ-8, Пожаротушение-8. Модули пожаротушения в режиме самосрабатывания Буран-2,5, Наружное пожаротушение- ПВ-_2_шт. 120 м3
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис страхования гражданской ответственности No RGOX12459911894000 от 04.04. 2024г.ПАО СК «Росгосстрах»		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст. 4. п.4,ст. 69 ч.1; ст.71ПравилапротивопожарногорежимавроссийскойФедерации(утверж	Выполняется

		денысПостановлениемПравительства РФот 16сентября 2020 г.No1479«Правилапротивопожарногорежима вРоссийскойФедерации») пункты 6 5;73СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»пункты 7.1;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст.62ПравилапротивопожарногорежимавроссийскойФедерации(утвержденысПостановлениемПравительства РФот 16сентября 2020г. No1479«Правилапротивопожарногорежима вРоссийскойФедерации») пункт48 СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»пункт 6.35;6. 37.СП8.13130.2020«Системыпротивопожарнойзащиты.Источникинаружногопротивопожарноводоснабжения.Требованияпожарнойбезопасности»Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст. 4.п.4 ,ст. 90 п.1пп 1)СП4.13130.2013«Системыпротивопожарнойзащиты.Ограничениерасространенияпожаранаобъектах защиты.Требования кобъемно-планировочнымиконструктивнымрешениям»пункт 8.2.3СП156.13130.2014 «Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»пункты6.28; 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст. 4. п.4,ст. 58; ст. 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	37п.1,6ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации(утвержденыПостановлениемПравительства РФот 16сентября 2020 г.No1479«ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации») пункт12.СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»пункт 6.9.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон No 123 от22.072008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст. 4.ч.4;ст. 89 ч. 1; ст.53 ч. 2.Правилапротивопожарногорежима вРоссийскойФедерации(утвержденыПостановлениемПравительстваРФот 16сентября 2020 г. No1479«ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации») пункт 23, 26,37СП1.13130.2020«Системы противопожарнойзащиты.Эвакуационные пути ивыходы»пункты4.2.18;4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3;4.3.6;4,3,7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон No 123от22.07.2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»Ст. 4. ч.4;90. ч. 1 п.1 Правилапротивопожарногорежима вРоссийскойФедерации(утвержденыПостановлениемПравительстваРФ от 16сентября 2020 г.No1479«ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации») пункт 26; 48;71;72;393 к); 394.СП4.13130.2013«Системыпротивопожарнойзащиты.Ограничениераспространенияпожаранаобъектах защиты.Требованияобъемнопланировочнымиконструктивнымрешениям»пункт 7.1; 8.2.3СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияп	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ожарнойбезопасности»Пункты6.19; 6.35; 6.28	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст. 4. п.4,ст. 54, ст. 56ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст.ст.103.ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации(утвержденыПостановлениемПравительства РФот 16сентября 2020г. No1479«ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации») пункт54СП3.13130.2009«Системыпротиводымнойзащиты.Системаоповещения иуправленияэвакуациейлюдей при пожаре.Требованияпожарнойбезопасности»Пункты 2.5;3.1; 3.4; 4.1;4.2; 4.4;4.8, 5.3; 5.5; 6; 7таб.2.СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»Пункт 6.39СП8.13130.2020«Системыпротивопожарнойзащиты.Источникинаружногопротивопожарноводоснабжения.Требованияпожарнойбезопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8 СП484.1311500.2020.Сводправил.«Системы противопожарнойзащиты. Системы пожарнойсигнализацииииавтоматизациясистемпротивопожарнойзащиты.Нормы иправилапроектирования"Пункты 6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9,6.6.27, 6.6.32,7.2.1,7.7.4 СП 485.1311500.2020.Сводправил.Системыпротивопожарнойзащиты.Установкипожаротушенияавтоматические.Нормыиправилапроектирования" Пункты10.1.3,10.1.4,10.2.17,10.3.4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотре	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	бованияхпожарной безопасности»ст. 4.п.4СП484.13115 00.2020.Сводправил.«Системыпротивопожарнойзащиты.Системыпожарнойсигнализацииавтоматизациясистемпротивопожарнойзащиты.Нормы иправилапроектирования"Пункты 6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9,6.6.27, 6.6.32,7.2.1,7.7.4СП156 .13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»п.6.16; п.6.31; п.6.39(абз.1); п.7.8; п.7.18; п.7.24;п.7.32;п.7.35; п.7.36	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон No 123от22.07. 2008г.«Техническийрегламентотребованияхпожарной безопасности»ст. 4.п.4.«ПравилапротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации»,утвержденныепостановлениемПравительстваРоссийской Федерации No 1479 от16.09.2021г. п.2; п.3; п.4;п.10;п.11; п.12; п.14; п.15; п.16; п.19;п. 23; п. 24;п.26;п.27; п. 32; п. 34;п. 35; п. 36; п.37; п.41; п.42; п.48; п. 49; п. 54; п.60; п. 77; п.103, п. 104, п.107, п.121; п. 123; п.125; п. 128; п.131; п. 160; п.286; п.287; п. 288;п. 297; п. 298; п.373; п. 374; п.375; п.377; п.378;п. 379; п. 380; п.381; п. 382;п.383; п.384; п. 385;п. 387, п. 389, п.390, п. 391, п.392, п.393; п.394;п. 395; п. 396; п.397; п. 398; п.399; п.402; п.403; п. 404 п.405; п.406; п. 407;п.409; п.410; п.411; п. 412;п.413. СП9.13130.2009«Техникапожарная.Огнетушители.Требованиякэксплуатации» П.4.1.19,п. 4.1.20, п.4.1.25;п.4.1.27, п. 4.1.29, п.4.1.32, п. 4.1.33,п.4.1.34,п.4.1.40, п. 4.2.1, п.4.2.2; п. 4.2.4; п.4.2.7,п.	Выполняется

		4.2.9;п. 4.3.1; п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.5; п. 4.3.6;п. 4.3.7,п. 4.3.12, п. 4.3.13,п.4.4.1; п. 4.4.14;п.4.5.1; п.4.5.2; п. 4.5.4; п. 4.7.1;п. 4.7.2ПриказМЧСРоссии от 18.11.2021 г. No806 «Обопределениипорядка, видов,сроковобученияилиц,осуществляющихтрудовуюилислужебнуюдеятельность ворганизациях,попрограммампротивопожарногоинструктажа,требований к содержаниюуказанныхпрограмми категорийлиц,проходящихобучение подополнительнымпрофессиональнымпрограммамв областипожарнойбезопасности»Пункт2СП156.13130.2014«Станцииавтомобильныезаправочные.Требованияпожарнойбезопасности»Пункты 6.7;6.16; 6.20;6.21; 6.25;6.27; 6.28; 6.34	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.