Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» ноября 2024 г.

Регистрационный № 34-08-2024-020501

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АЗС № 34461

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254 ИНН: 2309051942

Место нахождения объекта защиты:

обл. Волгоградская, г. Михайловка, ул. Фрунзе, д. 107

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.04.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	112
1.6.	Объем здания, куб. м	336
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС- не адресного типа ГРАНИТ-12,Пожаротушение - 5. Модули пожаротушения в режиме самосрабатывания Буран - 2,5, Наружное пожаротушение - ПВ-_1_шт. объем 100 м3

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Полис страхования гражданской ответственности No RGOX124495419714000 от04.04.2024г.ПАОСК «Росгосстрах»	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. п. 4, ст. 69 ч.1; ст. 71 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункты 65; 73 СП 156.13130.2014 Свод правил. «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 7.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон No123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября2020г. No1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт 48 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»пункт 6.35; 6.37. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. п.4, ст.90п.1пп1) СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.2.3СП156.13130.2014«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 6.28; 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон No123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.п.4,ст.58;ст.137п.1,6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утверждены Постановлением Правительства РФ от16 сентября 2020г. No1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт 12.СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт6.9	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон No123 от 22.072008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4.ч.4; ст.89ч.1; ст.53 ч.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утверждены Постановлением Правительства РФ от16 сентября 2020г. No1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт 23,26,37 СП 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2;4.3.3; 4.3.6; 4,3,7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон N 123 от 22.07.2008г.«Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара	регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.4.ч.4; 90. ч.1 п.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утверждены Постановлением Правительства РФ от16 сентября 2020г. No1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт26; 48; 71; 72; 393к; 394. СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» пункт7.1; 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»Пункты 6.19; 6.35; 6.28	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон N 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4.п.4, ст.54, ст.56ч. 1, ч.2 п.1,2,ст.ст.103. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября2020г. No1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт 54 СП 3.13130.2009«Системы противодымной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»Пункты 2.5;3.1; 3.4; 4.1; 4.2; 4.4; 4.8, 5.3; 5.5; 6;7таб.2. СП 156.13130. 2014 «Станции автомобильные заправочные.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования пожарной безопасности»Пункт 6.39 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты п.4.2; п.4.3; п.8.8СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.1, 7.7.4 СП485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Пункты 10.1.3, 10.1.4, 10.2.17,10.3.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.п.4 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32, 7.2.1, 7.7.4 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.16; п.6.31; п. 6.39 (абз.1); п.7.8; п.7.18; п.7.24 ;п.7.32; п.7.35; п.7.36	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон No 123 от 22.07.2008г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.п.4. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2021г. п.2; п.3; п.4; п.10;п.11; п.12; п.14; п.15; п.16; п.19; п. 23; п.24; п.26;п.27; п.32; п.34;п. 35; п. 36; п.37; п.41; п.42; п.48; п.49; п.54; п.60; п. 77; п.103, п. 104, п.107, п.121; п.123;п.125; п. 128; п.131; п.160; п.286; п.287; п.288; п.297;п. 298; п.373; п.374; п.375; п.377; п.378; п.379; п. 380;п.381; п.382; п.383; п.384; п.385; п.387, п. 389, п.390,п.391, п.392, п.393; п.394; п.395; п.396; п.397; п.398;п.399; п.402; п.403; п.404 п.405; п.406 ;п.407; п.409;п.410; п.411; п.412; п.413. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» П.4.1.19, п. 4.1.20, п.4.1.25;п.4.1.27 ,п.4.1.29, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.40,п.4.2.1, п.4.2.2; п. 4.2.4;п.4. 2.7,п.4.2.9;п.4.3.1;п.4.3.2,п.4.3.3, п. 4.3.5;п.4.3.6;п.4.3.7,п.4.3.12,п.4.3.13 ,п.4.4.1; п.4.4.14;п.4.5.1; п.4.5.2; п.4.5.4; п.4.7.1; п.4.7.2 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. No806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц,осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,проходящих обучение по	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Пункт 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» Пункты 6.7; 6.16; 6.20; 6.21; 6.25; 6.27;6.28; 6.34	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.