Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» июня 2025 г.

Регистрационный № 34-08-2025-008954

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "Интов-Эласт" административный трёхэтажный корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТОВ-ЭЛАСТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023402013403 ИНН: 3435031987

Место нахождения объекта защиты:

обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. Александрова, д. 60Э

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	739

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	6657
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации типа: "Сигнал-20" (одна штука); Прибор системы оповещения "С2000М" (одна штука); Пожарная наружная лестница (ПЛ) - (одна штука); Огнетушители: порошковые 6 (шесть) единиц, на каждом этаже по два ОП-5 и углекислотные - 3 (три) штуки помещения: серверной, архива, буфета

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
отсутствует	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод Правил 4.13130.2013 Приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" пункт 3.12; 5.11; 4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод Правил 8.13130.2020 Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" пункт 4.1; 4.2; 5.18; 9.1; 9.2 На территории имеется градирня на 60 (шестьдесят) кубических метров воды с твёрдым покрытием для проезда и заправки пожарных машин в среднем на 12 заправок по 5000, также есть ёмкости две (двух и пяти) кубовые с водой и 10 (десять) бочек по 200 (двести) литров каждая для тушения мелких загораний	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод Правил 4.13130.2020 Приказ МЧС России от 14.02.2020 № 89 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" пункт 8.1; 8.14; 8.16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Свод Правил 4.13130.2020 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 "Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" пункт 5.23; таблица 6.14; 6.6.1; 6.7; 6.9	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод Правил 1.13130.2020 Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункт 4.2; 4.3; 4.4; 5.1.3;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод Правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" пункт 3.1; Свод Правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" пункт 13.1.12; 13.2.1; 13.2.2; 13.3; 13.4; 13.6; 13.13; 13.15; Свод Правил 7.13130.2020 (изм.2) Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 152 " Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" пункт 7.1; 7.2; 7.6; 7.11; 7.14; 7.19; Свод Правил 8.13130.2020 (изм.1) Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 "Системы противопожарной защиты. Наружный противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" пункт 4.1; 4.2; 5.18; 9.1; 9.2; 9.4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Свод Правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" пункт 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 15.1; 15.3; 15.5; 17.1; 17.3;	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123 от 27.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (глава 1 статья 2, статья 3 и статья 5; глава 3 статья 10, 36, 38; глава 14 статья 51, 52, 53, 54, 60, 61, 64, 85; Приказ № 596 от 05.09.2021 года "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" Приказ № 806 от 18.11.2021 года "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности организации" Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (пункт 1-3;4, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 24, 30-33, 35-43, 48, 49, 57, 61-65, 70, 74, 75, 77, 97, 339, 343, 348, 349, 395, 414, 463, 464,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		465, 466-475, 478, 480, 483, 484, 486);	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.