Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«02» августа 2022 г.
Регистрационный № 35-08-2022-010510

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501245987 ИНН: 3528069510

Место нахождения объекта защиты:
162611, обл Вологодская, г Череповец, пр-кт Строителей, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	405
1.6.	Объем здания, куб. м	2629
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации: контрольный прибор «Vista-50» - 1шт, резервное питание БИРП-12/2 – 1шт., аккумулятор АКБ 7А/ч, 12В– 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 60 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 212-3СУ – 4 шт., извещатель пож.тепловой ИП 101-1А-А1 – 4 шт., модуль расширения 420 RU – 2 шт., модуль расширения 4204- 1 шт. Информация о срабатывании АПС выводится на пульт «01» ФГКУ «2 отряд ФПС России по Вологодской области» или ПЦН или автономно; На объекте размещены первичные средства пожаротушения: 1 этаж огнетушитель ОП-4 – 4 шт., 2 этаж огнетушитель ОП-4 – 2 шт. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией II типа: резервное питание БИРП 12В/4А, аккумулятор АКБ 7А/ч, 12В – 1 шт., звуковая сирена LD-H96R- 2 шт., табло

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		световое «Выход» Молния -12В – 4 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16 ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ; глава 4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	глава 15 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ; глава 5 СП 8.131130.2019; п. 48 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	глава 15 ст. 67 Федерального закона № 123-ФЗ; глава 4 СП 4.13130.2013; п.п. 393, 394 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	глава 7 ст.35 и глава 8 ст. 58 Федерального закона № 123-ФЗ; главы 4, 5 СП 4.13130.2013; п.п. 8,	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	16, 18 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	глава 8 ст. 53 и глава 19 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; СП1.13130.2020, п.п. 30, 55,363 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	глава 19 ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-Ф3; глава 4 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	глава 19 ст. 84 Федерального закона № ФЗ-123; глава 7 СП 3.13130.2009 ; глава 4 СП 5.13130.2009; главы 4, 5 СП 4.13130.2013; п.п. 13, 48, 54, 55, 409 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	главы 3-6 СП 3.13130.2009, глава 5 СП 5.13130.2009, глава 19 ст. 82,83,84,85,88,103 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 13, 30, 54, 55, 409 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Глава 1 ст. 4,5,6 Федерального закона ФЗ-123; п.п. 8, 13, 30, 48, 54, 55, 363, 409 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806«Об определении Порядка, видов, сроков обучения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.