

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Вологодской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)



«03» февраля 2023 г.  
Регистрационный № 35-08-2023-001497

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
БУ СО ВО "Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ИВАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ  
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023502293957

ИНН: 3523007285

Место нахождения объекта защиты:

162653, обл. Вологодская, р-н. Череповецкий, с. Ивановское, ул. Центральная, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	800
1.6.	Объем здания, куб. м	832
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС(автоматическая установка пожарной сигнализации)-1шт, СОУЭ(система оповещения и управления эвакуацией)-1шт .Огнетушители -20шт:углекислотные-3шт(ОП-5), порошковые -17 шт(ОП-5(3))-в исправном состоянии.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёт пожарного риска проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 по адресу:Вологодская область,Череповецкий район,село Ивановское, улица Центральная, дом 4.На объекте соблюдается необходимый уровень безопасности,так как расчётные значения пожарного риска не превышают нормативные(<math>1 \cdot 10^{-6}</math>). Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: -оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности; определение расчётного времени эвакуации; определение расчётной величины пожарного риска. В соответствии с пунктом 1 Статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности, ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 00(ноль)рублей 00 копеек.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69,70,71,74,п4,СП 4.13130,2013 (с изм.№1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.4.1,4.3,4.4,4.5,4.16,5.2.2,5.2.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62 СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»п.п.4.2, 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90,ст.98п.п.11,.СП 4.13130.2013(с изм.№1) «Системы противопожарной защиты	Выполняется

		.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.7.1, 8.1(в),8.6 ,8.7 ,8.9.	
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»ст.ст.4,6,32 п.п.1,57,58,80,87,главы30,31. СП 4.13130.2013(с изм№1) «Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»п.5.1.1, 5.2.2, 5.2.6.200	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.4, 6, 53, 89, п.п. 1, 2, 3 ,4, ст.134 п.п.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2.9, 4.2.22, 4.4.1(а), ст.5,п.п 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, п.5.2, п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 23,24,26,27,28,29,30,31. Федеральный закон от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.3,20,21,25.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.76,90. СП 4.13130.2013 (с изм.№1) «Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты  .Ограничение распространения  пожара на объектах защиты.  Требования к объёмно-  планировочным и конструктивным  решениям»п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8,  8.1, 8.6, 8.8.</p>	
4.7.	<p>Системы  противопожарной защиты  (системы противодымной  защиты, пожарной  сигнализации,  пожаротушения,  оповещения и управления  эвакуацией, внутренний и  наружный  противопожарные  водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ  «Технический регламент о  требованиях пожарной  безопасности» ст.52 п. 3,9 ст.  53,ст.54, ст.60,ст.83 п.7, ст.84,  п.1,6,7,8,9, ст.ст.86,105,106, ст.134  п.7,8. СП 484.1311500.2020  «Системы противопожарной  защиты. Системы пожарной  сигнализации и автоматизация  систем противопожарной защиты.  Нормы и правила проектирования»  п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5,  6.1.6, 6.2.1, 6.2.6. СП  486.1311500.2020 «Системы  противопожарной защиты.  Перечень зданий, сооружений,  помещений и оборудования,  подлежащих защите  автоматическими установками  пожаротушения и системами  пожарной сигнализации.  Требования пожарной  безопасности» п.п. 4.6 ,4.8 ,4.9. СП  10.1330.2020 «Системы  противопожарной защиты.  Внутренний противопожарный  водопровод. Требования пожарной  безопасности» п.6.2 СП  3.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты. Система  оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре.  Требования пожарной  безопасности» п.п. 5.3, 5.4, 7.  Постановление Правительства РФ</p>	Выполняется

		от 1 сентября 2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения , системой пожарной сигнализации , системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3-15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.103 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты . Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»п. 3.1 ,3.2, 3.3, 7.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г .№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 2,3,4,5 ,8,9,10,11,12,13,17,21,26,32,35,36,50,54,60,86,393,394,395,396,397,400, 409.	Выполняется