Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» февраля 2023 г.
Регистрационный № 35-08-2023-002791

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Пансионат для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья ООО "ДЕССА"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕССА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1163525101520 ИНН: 3525388808

Место нахождения объекта защиты:
162649, обл. Вологодская, р-н. Череповецкий, д. Музга, ул. Школьная, д. 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1991
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	635
1.6.	Объем здания, куб. м	13592
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - 1шт СОУЭ 1шт Огнетушители ОП4 13шт, в исправном состоянии
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 федерального закона 123- фз от 22.07.2008		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0 (Ноль рублей) рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» ст. 4,6, 69, 70, 71, 74, п. 4, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5,4.16.,5.2.2,5.2.4,5.2.6	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,62, СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, п. 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,90, 98, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6, 32, 57,58,80,87, глава 30,31, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.2, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,53,89,134, СП 1.13130.2020 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.9, 4.2.22, 4.4.1, ст. 5,п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4. Постановление Правительства РФ 16 сентября 2020 года 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23,24,26,27,28,29,30,31. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 3,20,21,25.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6, 32, 57,58,80,87, глава 30,31, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты,требования объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, 7.2,7.3,7.7,7.8,8.1,8.6,8.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6, 52,53,54,0,83,84,8,105,106,134. СП 486.1311500.200 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.6, 4.8, 4.9, СП 10.1330.2020 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 6.2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3,5.4,7. Правительства РФ 1 сентября 2021 года 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3-15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,6,103, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1, 3.2, 3.3,7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ 16 сентября 2020 года 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,17,21,26,32,35,36,50,54,60,8,393,394,395,396,397, 400,409. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.