

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Вологодской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» марта 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-003601



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Череповецкий  
городской родильный дом"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Череповецкий  
городской родильный дом"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501243281

ИНН: 3528036177

Место нахождения объекта защиты:

162623, обл Вологодская, г Череповец, ул Юбилейная, Дом 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	234
1.6.	Объем здания, куб. м	1600
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: контрольный прибор "Виста-50" - 1 шт., блок резервного питания БИРП-12/4 - 1 шт., аккумулятор 1207 - 1 шт., ИП 212-45 - 12 шт., ИПР-И - 2 шт., извещатель Дымовой ИПД 3.2 - 40 шт. СОУЭ 3 типа на базе: аппаратура речевого оповещения Рокот-2,.., оповещатель речевой АС-2 - 8 шт., оповещатель световой "Выход" - 2 шт. ПГ - в 70 м. от объекта. ОП-4 - 3шт., ОУ-5 - 3 шт. (1 этаж)						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16 Федерального закона № 123-ФЗ, глава 4 п. 4.3-4.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	глава 15 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1, 8.4, 8.6-8.8 СП 8.13130.2020, п. 48 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ, глава 8 п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013, п. 71, 393 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	глава 7 ст. 35, глава 8 ст. 58 Федерального закона № 123-ФЗ, главы 4, 5, п. 6.6.1, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 4.13130.2013 п. 8, 16, 18 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	глава 8 ст. 53, глава 19 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, глава 4 п. 4.13, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.10, 5.2.12-5.2.17, 5.2.19-5.2.21, 5.2.23, 5.2.27 СП 1.13130.2020, п. 23, 24, 26, 27 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	глава 19 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, глава 7 СП 3.13130.2009, глава 4 СП 5.13130.2009, главы 4, 5 СП 4.13130.2013, п. 13, 48, 54, 55, 409 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	глава 19 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009, п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.113.13.3, 13.14.1, 13.14.2-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.5	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 п. 6.1, 6.8, 6.9.6, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	глава 19 ст. 82-85, 88, 103 Федерального закона № 123-ФЗ, главы 3-6 сп 3.13130.2009, гл. 5, п. 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009, 3, 6.1, 6.2, 6.8, 8.6 СП 7.13130.2013, п. 13, 30, 54, 55, 409 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	глава 1 ст. 4, 5, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", п. 8, 13, 30, 35, 36, 48, 50, 54, 55, 363, 409	Выполняется