

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» марта 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-004269



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

структурное подразделение "Центр лыжного спорта и отдыха "Карпово"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1043500044114

ИНН: 3525135331

Место нахождения объекта защиты:

162662, обл. Вологодская, р-н. Череповецкий, тер. Физкультурно-спортивного
комплекса (д. Карпово), д. АХК

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	170

1.6.	Объем здания, куб. м	866							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация АУПС и СОУЭ, тип 2							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 рублей 00 копеек</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный Закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется							

		<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.4.3, 4.4, 4.16</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 1479) п. 65</p> <p>ППБ-0-148-87 «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений» п.: 1.1-1.6, 2.1.1-2.1.38, 2.2.1-2.2.16, 2.3.1-2.3.19, 2.4.1-2.4.30, 2.5.1-2.5.6, 3.4.1.-3.4.15., 3.6.1.-3.6.15.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст, ст. 62, 68 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.11, 8.4, 8.6, 8.8, 8.10</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 1479) п. п. 48,50,51,52</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 63, 90</p> <p>СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.п. 4.1, 4.3, 8.1, 8.6, 8.9.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 1479) п.п. 49</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о</p>	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 57, 58, 87, 88, 137,138 СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.2.1-5.2.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.2 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4. Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 1479) п. 13, 15,2.25</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст. 11, 52, 53, 89 СП1.13130.2020.«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2.9, 4.3.6, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 8.1.1, 8.1.2 Правила противопожарного режима в РФ" (ПП № 1479) п.п. 5, 9, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 43</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.90, 91 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. п. 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.13, 7.14</p>	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный Закон № 123-ФЗ	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ст 54, 83, 84, 86, 105, 106, 107, 112, 123 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6 СП10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.10, 6.2.1, 6.2.3</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 103 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации» п.п. 6.6.1, 6.6.3, 7.2.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.8-7.6.11 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 10, 54, 55, 56 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 1479) п.п. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 50, 52, 54,</p>	Выполняется

<p>защиты и противопожарный режим</p>	<p>55, 56, 60, 392, 393, 394, 397, 400, 406, 407. Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г. «Об определении Порядка видов, сроков, обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 26 ППБ-0-148-87 «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений» п.: 1.1-1.6, 2.1.1-2.1.38, 2.2.1-2.2.16, 2.3.1-2.3.19, 2.4.1-2.4.30, 2.5.1-2.5.6, 3.4.1.-3.4.15., 3.6.1.-3.6.15.</p>	
---	--	--