Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» июня 2023 г.
Регистрационный № 35-08-2023-009702

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063525107744 ИНН: 3525170880

Место нахождения объекта защиты:
160000, обл Вологодская, г Вологда, пр-кт Советский, Дом 2а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1904
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	136

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1299
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано АПС адресного типа и СОУЭ 2 типа, имеются 9 шт. порошковых огнетушителей
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетный индивидуальный риск составляет: Qв=5,184*10-7 (год-1) При существующих системах противопожарной защиты обеспечивается безопасность людей, находящихся в здании		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 4.3,	Выполняется

		табл.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», п 4.3, п.5.табл.2. ПГ №12.02 Возле дома по адресу г.Вологда, ул.Советский пр-т, 2, на кольцевой водопроводной сети диаметром К-150, на расстоянии 70 метров. ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.63, 90, 76	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.4.12, 5.6, 8.1,8.2,8.6,8.8,8.11 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технически й регламент о требованиях пожарн ой безопасности» п.63, 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.5.1.1, 5.1.2 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 21, 22, 23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.3.11, 7.1.1. ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», п 4.3, п.5.табл.2,	Выполняется

		ПГ №12.02 на расстоянии 70 метров, диаметром К-150. ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.90	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Табл. 2, п.6, табл. 1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 16,прил.А, СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 11, табл. 1 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 83, 84	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления» Табл.А.1 п.7.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» №1479 от 16.09.2020г	Выполняется

	противопожарный режим		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.