

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» июня 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-010258



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский сад № 39

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 39"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1213500016773

ИНН: 3528331937

Место нахождения объекта защиты:

162626, обл Вологодская, г Череповец, ул Ленинградская, Дом 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	598
1.6.	Объем здания, куб. м	31588
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализацией. Автоматическая пожарная сигнализация состоит из:</p> <p>прибор приемно-контрольный пожарный Рубеж 20П прот. R3- 3 шт.; блок индикации и управления Рубеж-БИУ- 1 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП -212 64 прот. R3 – 500 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР- 513 11 прот. R3-40 шт.; извещатель пожарный тепловой ИП -101 29 прот. R3- 6 шт.; адресный радиоканальный модуль МРк-30А- R3 – 1 шт.; извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-АО41 «ALEKSA»- 2шт.; извещатель пожарный ручной радиоканальный ИП 513-АО41 «ALEKSA»- 1шт.; оповещатель комбинированный радиоканальный Опкп 26-8 «ALEKSA»- 1шт.; модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1- R3- 39 шт.; устройство дистанционного пуска УДП 513-11- R3- 54 шт.; устройство дистанционного пуска</p>

«Дымоудаление»
ПКУ-15-21.121-39 шт.;
резервный источник питания
ИБЭПР 12/5RS- R3 2x40-2шт.;
аккумуляторная батарея
Аккумулятор 12 В, 40А/ч- 2
шт.; боксы резервного
электропитания БР 10 2x40 –
2шт.; резервный источник
питания ИПЭПР 12/3,5 RSR3
2x17БР – 1 шт.; боксы
резервного электропитания БР
10 2x17- 2 шт.; аккумуляторная
батарея Аккумулятор 12В,
18А/ч-4 шт. Сигналы от
извещателей сводятся на
ППКОП Рубеж 20П в
помещение пожарного поста на
1 этаже с круглосуточным
пребываем дежурного
персонала. Информация о
срабатывании АПС выводится
на пульт «01» ФГКУ «2 отряд
ФПС России по Вологодской
области» или ПЦН или
автономно и т.д. Система
оповещения управления
эвакуацией состоит из: прибор
управления оповещением-
Sonar SPM B20085-AW-1 шт.;
громкоговоритель настенный
Sonar SW-277 шт.,
громкоговоритель рупорный
Sonar SHS-10TA – 7 шт., бокс
под 2 12 В 40 А/ч Sonar SPM
BOX- 2 шт., аккумуляторная
батарея Аккумулятор 12 В
40А/ч– 4 шт.; микрофон Sonar
SRM 7020- 1 шт. Здание
оборудовано системой
внутреннего
противопожарного
водопровода состоящего из 33

		<p>ПК, краны размещены в пожарных шкафах, в группах, холлах, коридорах, пищеблоке, подвале. Система обслуживается и находится в исправном состоянии, обеспечивает требуемый расход воды. Диаметр водопровода 50 мм, давление 0,28 Мпа Повышающего насоса нет. Шкафы пожарных кранов укомплектованы пожарными рукавами длиной 20 м, и стволами. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от гидранта: № 1298, расположенного на территории дошкольного учреждения со стороны дома №38 по ул. Ленинградской, диаметр сети водопровода 160 мм.</p>	
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
не проводилась			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
00 рублей 00 копеек			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 ст. 69 п. 1 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 глава 5.2.2. ППР 1479 16.09.2020 п. 65, п. 71	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Глава 15 ст. 68 п. 2 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 8.131130.2020 п. 5.1,5.2.; ППР 1479 16.09.2020 п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Глава 19 ст. 90 п. 1, 2 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; ППР 1479 16.09.2020 п.49; СП 4.13130.2013 глава 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Глава 14 ст. 58 п. 1; глава 30 ст. 134 п. 1-3,6-8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; ППР 1479 16.09.2020 п. 16, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Гл.14,п.1-3, ст.53 гл.19 п.1,3,7,8,11 ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2.; ППР 1479 16.09.2020 п. 14-17,23-27,29,31-37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 12.13130.2009 п. 5, 6.6., 6.7., приложение В; гл.19,ст.90,п.1-3, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 глава 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Статья 84 ФЗ-123; СП 3.13130.2009 п. 4,5,6,7; СП 5.13130.2009 п. 13, 14, 15, 16, 17; ППР 1479 16.09.2020 п.7-9,16,48-50	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 52, 53, 54, 82, 83, 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; ППР 1479 16.09.2020 п. 10, 42 СП 7.13130.2013 п.4, 5, 6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 5 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; Приказ МЧС № 806 от 18.11.2021г. ; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; п.2-6,9-18,21,23-27,29-32,35 -37,41-43,48-49,50,54,56,60, 288, 392, 393, 395 ППР 16.09.2020 1479	Выполняется