Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» июля 2023 г.
Регистрационный № 35-08-2023-011814

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Юровский центр образования» структурное подразделение «Детский сад д. Степурино»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮРОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501455119 ИНН: 3509004860

Место нахождения объекта защиты:
162031, обл. Вологодская, р-н. Грязовецкий, д. Степурино, ул. Полевая, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1983
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	607
1.6.	Объем здания, куб. м	2067
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация. В систему входят: -прибор приёмно -контрольный «Сигнал-20П»-1шт, -извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР513»-3шт,-извещатель пожарный дымовой оптика-электронный точечный»ИП212 -141»-32шт,-извещатель пожарный тепловой максималь ный»ИП101-1А-А1»-4шт. 2. Первичные средства пожаротушения Огнетушители порошковые 3. Программно-аппаратный комплекс(ПАК) «Тандем-2М», с выводом сигнал на пульт 01 4. Система оповещения управления эвакуацией. В систему входят: -Световое табло «Молния-12В «Выход»-3шт -блок речевой оповещения «АРИЯ-ПС-БРО-РМ»с внешним микрофоном-1шт,-модуль акустический настенный Ария ПС-3-6шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилось			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.69 СП4.13130.2013г «Системы противопожарной защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям «п 4.3.таб.1 Правила противопожарного режима в РФ» (утверждённые постановлением правительства РФ от 16.09.2020.г №1479)п65.п71	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «п. 5.2(табл.2) Федеральный закон о 22.07.2008г. №123-ФЗ»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «ст.62.ст68	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п.6ст63.п1ст.90 Федеральный закон от 30.12.2009г. №284-ФЗ» Технический регламент о безопасности зданий и сооружений п5.6.7ст8 Правила противопожарного режима в РФ» (утверждённые постановлением правительства РФ от 16.09.20200г. №1479) п.65.п71. п73 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара На объектах защиты» П.7.1, п8.1,п8.6,п.8.8,п8.9,п.8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП4.13130.2013г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.6.7.10(табл.6.12), п 6.7.14 Федеральный закон от 30.12.2009г.№384-ФЗ «Технический регламент в безопасности зданий и сооружений» п.1,3ст.8 Федеральный закон от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» п.11ст. 13.ст.58(табл.21) СП 2.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»п. 6.7.10,п6.7.11,п.6.7.14.,п.6.7.15(таб л.6.12,6.13)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4 .1.2,п.4.1.5,п4.1.7,п.4.2.1-4.2.22,п4.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.1-4.3.11,п.4.4.1-4.4.11,п5.2.1-5.2.6 ,п.7.1.-7.1.10 Федеральный закон от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1,2,3 ст.53п.1,3,8,12ст.89 Правила противопожарного режима а РФ»(утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020г.№1479)п.16,п.17,п.23	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1-7.11 Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» п.1ст.90 Правила противопожарного режима в РФ» (утверждённые постановления правительства РФ от 16.09.2020г.№1479) п.24, п.35,п.48	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП484.1311500.2020г. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п.5.1-5.22 ,п.6.1.1-6.1.3,п.6.1.6,п.6.3 .1-6.3.4,п.6.4.1-6.4.5,табл.2,п.6.6.27, п.6.6.34-6.6.38 приложение А СП3.131.30.30.2009г. «Система противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»п.п. 3.1-3.5,4.1-4.8,таб.1,таб.2 Федеральный закон от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасност и»п.1,п..3ст.43,ст,60,ст.105,ст.106,с	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		т.107	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020г. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматическая систем противопожарной защиты» п.5, п.6,п.7 Правила противопожарного режима в РФ» (утверждённые постановлением правительства РФ от 16.09.2020г.№1479) п.16, п.17, п26 Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.5, ст.6, ст7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3ст.5, ст.54,п.3ст.81 Правила противопожарного режима в РФ»(утверждённые постановлением правительства РФ ОТ 16.09.2020 №1479)п.3,п.4,п.5,п.8,п.9,п.11,п.12,п.13,п.14,п.15,п.16,п.17,п.22,п.23,п.26,п.27,п.п.30,п.31,п.32,п.33,п.34,п.35,п.36,п.37,п.41,п.43,п.54,п.60,п.65,п.71,п.73,п.92-394, п.35-404,п.4069-409,приложение-1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.