

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» августа 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-012848



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кадуйского
муниципального округа "Детский сад № 4 "Солнышко"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД
№4 "СОЛНЫШКО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023502294133

ИНН: 3510003117

Место нахождения объекта защиты:

162510, обл. Вологодская, р-н. Кадуйский, рп. Кадуй, ул. Строителей, д. 11А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.09.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	877

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	7901						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации и система управления эвакуацией людей при пожаре 2го типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не требуется</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0.00</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.3ст.59, ст. 69. Постановление Правительства РФ</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.3ст.59, ст. 69. Постановление Правительства РФ	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.3ст.59, ст. 69. Постановление Правительства РФ	Выполняется						

		от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 65, п. 71. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: п. 4.3 табл. 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение п. 5.2 таб 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 90 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 65, п. 71, п. 73 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 7.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 58 (таблица 21 – требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций обеспечиваются); СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: п. 5.1.2-5.1.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный Закон от 22.07.2008	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	г. №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:ст. 53 ч. 1, 2, 3; ст. 89 ч.1, 3, 8, 12. Постановление Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479"ОбутвержденииПравилпротивопожарногорежимавРоссийскойФедерации"п.16, 17 СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы":п.4.1.2,п.4.1.5,п.4.1.7,п.4.2.1–4.2.22,п.4.3.1– 4.3.11,п.4.1.1–4.1.11,п.7.1.1–7.1.10,п. 7.6.1–7.6.8,а также минимально необходимом, учтенном при моделировании пожара в Техническом отчете по определению расчетных величин пожарного риска	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ«Техническийрегламентотребованиях пожарной безопасности»: ч.1ст.90; Постановление Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации":п.48СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты:п. 7.1 – 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 60, ст. 83, ст. 84, ст.85,ст.86, ст. 103, ст.104; СП 3.13130.2009 Системы противопожарнойзащиты.Системаоповещенияи управленияэвакуациейлюдейприпожаре:п.3.1–3.5,п.4.1–4.8,п.5.1 – 5.5,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	табл. 1; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты:п.5.1–5.22,п.6.1.1–6.1.3,п. 6.3.1–6.3.4,п.6.4.1–6.4.5,табл.2,п.6.6.27,п.6.6.34 – 6.6.38, табл.4,табл. А1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:ст.4, ст. 5, ст. 6, ст. 7; Постановление Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации":п.16,17,26; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты: п.7.1.1–7.1.13,п.7.2.1–7.2.4, п. 7.3.1 –7.3.4,п.7.4.1–7.4.4,п.7.5.1,п.7.5.2, п.7.7.1 – 7.7.7. противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты: п.7.1.1–7.1.13,п.7.2.1–7.2.4, п. 7.3.1 –7.3.4,п.7.4.1–7.4.4,п.7.5.1,п.7.5.2, п.7.7.1 – 7.7.7.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.3ст. 5, ст. 54, ч. 3 ст. 81; Постановление Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479"ОбутвержденииПравилп ротивопожарногорежимавРоссийск ой Федерации": п. 3, п. 4, п. 5, п.9,п.10,п.11, п.12,п.13,п.14,	Выполняется

	п.15,п.16, п. 17, п. 22, п.23, п. 25,п. 26, п. 27,п. 28,п.30,п.31,п.32,п.35,п.36,п.41, п. 42, п. 43, п. 48, п.50,п. 51, п. 52, п. 54,п. 55,п.60,п.103,п.104,п.105,п.10 7,п.108, п. 109, п. 286, п. 288, п. 291, п. 293, п. 392,п.393, п. 394, п. 395-409, прил.1	
--	---	--