

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» октября 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-017692



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание 2 (главного корпуса блок «А-Б»)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501248858

ИНН: 3528013395

Место нахождения объекта защиты:

162602, обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Данилова, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	23

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	10546
1.6.	Объем здания, куб. м	44883
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Подпор воздуха в шахту лифта. Система общеобменной вентиляции: - механическая, принудительная, сблокирована с АПС на отключение при пожаре. Приточные системы 3 шт., вытяжные 2 шт. АПС, СОУЭ 3 типа ВПВ: 31 ПК Наружный противопожарный водопровод (НПВ) на территории: ПГ №№ 526, 527, 528, 529 находятся на сети водопровода диаметром 100, 100, 150, 50 мм.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет величины индивидуального пожарного риска для здания (с компенсирующими мероприятиями): $QV = 0,113 \cdot 10^{-7}$ Здание 2 (блок «А-Б») имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что эвакуация людей при пожаре будет завершена из помещений до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара и уровень обеспечения безопасности людей отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке при выполнении компенсирующих мероприятий. Если по расчету пожарного риска невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех лежачих больных (немобильные) за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуаций следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. Зона безопасности должна быть отделена от других</p>	

помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами: стены и перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна – первого типа.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 4, 6 гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3, табл. 1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 СП 4.13130.2013 п. 65, 67, 73 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, 6, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.1; 8.4; 8.6; 8.7; 8.8;10.1;10.3; 10.4; 10.5 СП 8.13130.2020 п. 48; 49, 75 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1;8.1 СП 4.13130.2013 п. 71, 72 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 6, 35, 58 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 п. 12, 13, 15, 24, 25, 33 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6;	Выполняется

	пути и выходы	4.2.7; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 СП 1.13130.2020 п. 23; 24; 26; 27 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 4, 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6 СП 4.13130.2013 п. 5, 14, 17, 23, 26, 27, 29, 36, 37, 47 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 4, 6, 56, 83, 84, 85, 86, 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 4, 6, 56, 82, 83, 84, 85, 88, 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.3, 6.5 СП 6.13130.2021 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 41, 42, 43, 44, 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 37 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. п. 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 27, 30, 32, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 159, 160, 163, 234, 235, 288, 289, 295, 337, 338, 339, 341,	Выполняется

354, 355, 356, 357, 358, 360, 362,
363, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413 ППР в РФ от 16.09.2020 г.
№1479 Приказ МЧС России от
18.11.2021 № 806 «Об определении
Порядка, видов, сроков обучения
лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»