

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» октября 2023 г.

Регистрационный № 35-08-2023-017693



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**соматический корпус**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501248858

ИНН: 3528013395

Место нахождения объекта защиты:

**162602, обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Данилова, д. 15**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1977**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | III  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |
| 1.4.  | Высота здания, м                        | 8  |

| 1.5.         | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 4758   |              |                                |            |
|--------------|---|--|--------------|--------------------------------|------------|
| 1.6.         | Объем здания, куб. м  | 18576  |              |                                |            |
| 1.7.         | Количество этажей   | 2  |              |                                |            |
| 1.8.         | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |              |                                |            |
| 1.9.         | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Подпор воздуха в шахту лифта.<br>Система общеобменной вентиляции: - механическая, принудительная, сблокирована с АПС на отключение при пожаре. Приточные системы 7 шт., вытяжные 32 шт. АПС, СОУЭ 4 типа АУППТ в ДГУ<br>ВПВ: 16 ПК Наружный противопожарный водопровод (НПВ) на территории: ПГ №№ 526, 527, 528, 529 находятся на сети водопровода диаметром 100, 100, 150, 50 мм. |              |                                |            |
| 2.           | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p> |  |              |                                |            |
| 3.           | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена.</p>   |  |              |                                |            |
| 4.           | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>  |  | Наименование | Реквизиты нормативных правовых | Сведения о |
| Наименование | Реквизиты нормативных правовых  | Сведения о   |              |                                |            |

|      | противопожарного мероприятия  | актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | выполнении выполняется/не выполняется |
|------|---|---|---------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | ст. 4, 6 гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3, табл. 1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 СП 4.13130.2013 п. 65, 67, 73 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479   | Выполняется                           |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | ст. 4, 6, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.1; 8.4; 8.6; 8.7; 8.8;10.1;10.3; 10.4; 10.5 СП 8.13130.2020 п. 48; 49, 75 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479  | Выполняется                           |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1;8.1 СП 4.13130.2013 п. 71, 72 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479   | Выполняется                           |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 4, 6, 35, 58 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 п. 12, 13, 15, 24, 25, 33 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479   | Выполняется                           |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 СП 1.13130.2020 п. 23; 24; 26; 27 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479 | Выполняется                           |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | ст. 4, 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6 СП 4.13130.2013 п. 5, 14, 17, 23, 26, 27, 29, 36, 37, 47 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479   | Выполняется                           |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | ст. 4, 6, 56, 83, 84, 85, 86, 103<br>Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479  | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Ст. 4, 6, 56, 82, 83, 84, 85, 88, 103<br>Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.3, 6.5 СП 6.13130.2021 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 41, 42, 43, 44, 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | ст. 37 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. п. 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 27, 30, 32, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 159, 160, 163, 234, 235, 288, 289, 295, 337, 338, 339, 341, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, | Выполняется |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | требований к содержанию<br>указанных программ и категорий<br>лиц, проходящих обучение по<br>дополнительным<br>профессиональным программам в<br>области пожарной безопасности» |  |
|--|--|---|--|