Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» ноября 2023 г.
Регистрационный № 35-08-2023-020876

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР №3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063528072200 ИНН: 3528114717

Место нахождения объекта защиты:
162608, обл. Вологодская, г. Череповец, ш. Северное, д. 67В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.06.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1283

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4362
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система общеобменной вентиляции: -механическая, принудительная сблокирована с АПС на отключение при пожаре. Вытяжные системы 1 шт. АПС, СОУЭ 3 типа, ВПВ: 4 ПК. Наружный противопожарный водопровод (НПВ) на территории диаметром 89: ПГ №№ 8,9,14,15 находятся на сети водопровода диаметром 51.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности, возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена.	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 4, 6 гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.3, табл. 1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 СП 4.13130.2013 п. 65, 67, 73 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, 6, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.1; 8.4; 8.6; 8.7; 8.8;10.1;10.3; 10.4; 10.5 СП 8.13130.2020 п. 48; 49, 75 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1;8.1 СП 4.13130.2013 п. 71, 72 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 6, 35, 58 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 п. 12, 13, 15, 24, 25, 33 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7, 7.2.1 СП 1.13130.2020 п. 23; 24; 26; 27, 84, 86 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 4, 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6 СП 4.13130.2013 п. 5, 14, 17, 23, 26, 27, 29, 36, 37, 47 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст. 4, 6, 56, 83, 84, 85, 86, 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 4, 6, 56, 82, 83, 84, 85, 88, 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 п. 5.2-5.18, 6.1.1 СП 484.1311500.2020 п. 6.3, 6.5 СП 6.13130.2021 п. 6.1; 6.8; 6.9; 6 6.22; 6.24; 8.1 СП 7.13130.2013 п. 6.2.2, 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 п. 41, 42, 43, 44, 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 37 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. п. 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 27, 30, 32, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 84, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 131,132,159, 160, 163, 234, 235, 288, 289, 295, 337, 338, 339, 341, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

		профессиональным программам в области пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.