Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» декабря 2023 г.
Регистрационный № 35-08-2023-024502

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Борисово-Судская районная больница №2
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАБАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501692554 ИНН: 3501001949

Место нахождения объекта защиты:
162460, обл. Вологодская, р-н. Бабаевский, с. Борисово-Судское, ул. Мира, д. 66

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.09.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	338
1.6.	Объем здания, куб. м	3072
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации: АПС контрольный прибор "Сигнал-20М". Система оповещения и эвакуации людей при пожаре III типа выполнена на базе оборудования фирмы "Орфей" Имеется наружное противопожарное водоснабжение, которое осуществляется от пожарного водоёма № 2.117.2, находящегося на расстоянии 50 метров от объекта на территории учреждения.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имущества третьих лиц от пожара отсутствует		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 69; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.п.65,66,67,68,69,70,73; СП4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям" п.:4.3, табл. 1,4.17,4.20,5.6.2; 5.6.4. п.4,1; п.4.2; п.4.16; п.5.1.2; п.5.1.1; п.5.2.2; п.5.2.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.48; СП 8.13130.2020) "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.:5.1, табл. 1,8.4,8.6,8.7,8.8,10.1,10.3,10.4,10.5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности" статья 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.71; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" п.:4.3, табл.1, 4.17,4.20,5.6.2, 5.6.4.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, статья 87 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.16,23, СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 5.2.3, 6.7.19; п.4.1, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.5.2.2, п.5.2.7, п.5.3.4, п.5.4.3, п.5.4.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 89; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.5,6,8,9,14,15,16,17,23, 27,28,30,31,36; СП 1.13130.2020)"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"п.4. 1.1;п.4.1.2;п.4.1.7;п.4.2.9;п.4.2.10;п. 4.2.11;п.4.2.13; п.4.2.18;п.4.2.19;п.4. 2.20;п.4.2.22;п.4.3.1;п.4.3.2;п.4.3.3;п	Выполняется

		.4.3.5; п.4.3.7;п.4.4.1;п.4.4.3;п.4.4.6;7.1;7.9; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"п.:3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1,5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.17; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.:3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 1.13130.2020) "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.1.1; п.4.1.2; п.4.1.7; п.4.2.9; п.4.2.10; п.4.2.11; п.4.2.13; п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.20; п.4.2.22; п.4.3.1; п.4.3.2; п.4.3.3; п.4.3.5; п.4.3.7; п.4.4.1; п.4.4.3; п.4.4.6; 7.1; 7.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 84, статья 83, статья 91, статья 62, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 43, 54, 55 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарные водопроводы)	3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности"п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям"п.:4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.6.2, 5.6.4 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование" п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 81, статья 82; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 54; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.:3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" п.:4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование" п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 1,2,3,4,5,6; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09. 2020)п.п:1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,41,42,43,54,55,60,116,117,118,119,393,394,395,396,397,400,407,409 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п.:	Выполняется

		4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А,Г. Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 "Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа". На объекте защиты приказом главного врача установлен соответствующий противопожарный режим; -ведётся журнал эксплуатации средств противопожарной защиты; -курение запрещено; -разработаны инструкции по пожарной безопасности, проводятся тренировки по эвакуации; -определён порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа; -регламентированы действия работников при обнаружении пожара; -разработаны, утверждены и на видном месте вывешены планы эвакуации; -имеются первичные средства пожаротушения.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.