Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» февраля 2024 г.
Регистрационный № 35-08-2024-001949

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Северная сбытовая компания"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Северная сбытовая компания"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187746695916 ИНН: 7736317095

Место нахождения объекта защиты:
160000, обл Вологодская, г Вологда, ул Зосимовская, Здание 49

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	590

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	8260
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации(СПС). Система оповещения т управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа. Автоматическая установка газового пожаротушения.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На основании п. 1 ст. 6 Федерального закона 123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" проводился расчет величины пожарного риска. Выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов пожарной безопасности. Индивидуальный пожарный риск R определяется как максимальное значение пожарного риска из всех рассмотренных в расчете сценариев пожара из таблицы 55 и составляет R = 2,592 х 10(в - 7 степени) год (в -1 степени)

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможность ущерба имуществу третих лиц от пожара практически исключена.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 п. 1 СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара наобъектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Глава 4 п.4.3 таблица 1	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 п. 1 СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности": Глава 4 п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.4, ст. 90 ч.1 пп.1. СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Глава 7 п 7.1, 7.3, 7.5, 7.7. Глава 8 п. 8.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Глава 9 ст. 28, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32. СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Глава 4 п. 4.1, 4.3. Глава 5 п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.6.4 СП 2.13130 2020 "Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 53, ст. 134, таблица 28. СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Глава 4 п. 4.1..5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.43.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.12, 4.4.22	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от. 16.09.2020 г. №1479 п. 394 (м,н). СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Глава 7 п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	№123 от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54; ст. 82; ст83 ч.1,3,4,5,6,9; ст. 84 ч.1,2,3,4,7,8,9,10,1. СП3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управленияэвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)	п.3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.4,4.8,5.3 Глава 6 таблица1. Глава 7 таблица 2. СП 486.1311500.2020 "Система противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" таблица 1, таблица 2. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от. 16.09.2020 г. №1479 п. 54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6.131302013 "Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" Глава 5 п. 55.1, 5.2. Глава 6 п. 6.2, 6.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от. 16.09.2020 г. №1479 п.п. 2-5,9,10,11,12,13,14,16а,б,д,е,к, 23, 25,26,27,30,35,36,54,55,60,395,397, 400,403,406,407,409. Раздел 18, приложение 1. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806 "Об опродлении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного инструктожа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в областибезопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.