

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» апреля 2024 г.

Регистрационный № 35-08-2024-005118



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

гостиница "Ленинград"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Сугак Ольга Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304352825900317

ИНН: 352817196925

Место нахождения объекта защиты:

162610, обл. Вологодская, г. Череповец, б-р. Доменщиков, д. 36

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	458
1.6.	Объем здания, куб. м	28633
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: Vista-50, ИП 212-45, ИП-212-85, ИП-212-141, ИП-212-189, ДИП-3.2М, ИП-212-141М, ИП-212-3СУ, ИПР-513-10, ИПР-И,ИПР-Ксу, ИПР-ЭЛАт, Visonik МСТ-425, Visonik MCR-308,СОУЭ 3 типа, световые оповещатели "выход", направления движения, громкоговоритель. Все сигналы выведены на пульт круглосуточного дежурного и в ОП"Цитадель". Имеется наружное противопожарное водоснабжение от гидранта, находящегося на расстоянии 100 м от объекта с юго-западной стороны, 26 м с северо-запада на б-ре Доменщиков			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>				
Оценка не проводилась					
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>				
175 000 000					
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">Наименование</td> <td style="width:33%; text-align: center;">Реквизиты нормативных правовых</td> <td style="width:33%; text-align: center;">Сведения о</td> </tr> </table>			Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69-76, глава 16 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 изм 3 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах» п.4.1 - 4.3, табл.1 ППР 1419 п.65,69,71-73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального закона №123-ФЗ, 11. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.2, табл. 2; 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48.49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 8.1 ППР 1479 п.71.72 ФЗ 123 ст.67	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35 и 58 Федерального закона №123-ФЗ; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.2 ; 4.16 ; 4.18; 4.19.4.20	Выполняется

		табл.1:п.5.1.1- 5.1.4.; 5.1.6 5.2.4. 5.2.7. п.5.5.2.п.5.5.8. СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» . п.5.2.3 п.5.2.6.п.5.2.7п.5.2.8.п . 5.3.3.п. 5.3.4.п.5.4.4.п5.4.7; 5.4.16; 5.4.19п.6.6.1 табл 6.9 ГОСТ Р 53295 Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.14,15. 24,25	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 ФЗ-123, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2-4.1.5; 4.2.2; п.4.2.5-4.2.12; 4.2.16-4.2.22; 4.3.1-4.3.7;п.4.3.12 п.4.4; 7.13.2 Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23-27. 29-30.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 90 ФЗ-123, СП 1.13130.2020; Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 176,48,50 ,72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 84 ФЗ-123;СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1-3.5, 4.1- 4.4, 4.8,5.1-;5.5; раздел 6. табл.2 СП 484.131500.2020 «Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» нормы	Выполняется

		<p>и правила проектирования п.5.1, 5.2,5.8, 6.1.1 -6.1.5;6.2.1,6.2.6, 6.2.11, 6.3 1; 6.4.5; 6.5.1, 6.6.4; 6.6.5; 6.6.16; 6.6.27, 7.1.37.2.1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.1 4.2, , 4.20, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» П.6.1.3,6.1.19. .6.2.1.- 6.2.5 6.2.10, 6.2.12, 7.1-7.6 табл.7.3 Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» пп. 48-50</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1-3.5, 4.1-4.8,5.1-5.5, раздел 6.7 Федерального закона ФЗ-123. Ст. 82,83,84,85,88,103 СП 484.1311500.2020 п.5п.6</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Ст.4,5,6 Федерального закона ФЗ-123, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, Постановление правительства РФ № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.1-5,9.10,13-15,16 «е»,25,30,36,54,раздел 18 Приказ</p>	Выполняется

	<p>МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	
--	---	--