


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» сентября 2024 г.

Регистрационный № 35-08-2024-015447



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Хостел "Гастроль"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТИКА ПЛЮС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1163525052470

ИНН: 3523020712

Место нахождения объекта защиты:

162608, обл. Вологодская, г. Череповец, проезд Metallistov, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.03.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	894
1.6.	Объем здания, куб. м	3134
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АПС: Гранит-3, Гранит-5, Гранит-8, Гранит 12, ИП-212-141, ИП-212-45, ИП-212-58, ИПР -513-10, ИПР-И, ИПР-ЗСУ. Источник резервного питания БПП-20, СОУЭ 3 типа, световой оповещатель "Выход", LD-96, оповещатель звуковой "Иволга", блок речевого оповещения "Рокот-2", акустический модуль АС-2-2, оповещатель световой "Молния-12(24)", БРП БИРП-12/1.6, внутриобъектовая система "Стрелец", система речевого оповещения на английской и русском языках, таблички направления движения, Все сигналы выведены на пульт круглосуточного дежурства (Администратора хостела), ООО "Технический центр "Глобус СТМ", Центр мониторинга срабатывания автономной пожарной сигнализации (Пульт 01). Система внутреннего противопожарного водопровода</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	выполняется. Ст. 69-76 глава 16 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 изм 3 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах" п.4.1-4.3. табл.1 ППР 1419 п.65,69,71-73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ, 11.СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п. 5.2, табл. 2; 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 Постановление правительства РФ № 1479 "правила противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48.49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

		объемно-планировочным и конструктивным решениям" 8.1 ППР 1479 п.71.72 ФЗ 123 ст.67	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Выполняются ст.35 и 58 Федерального закона № 12-ФЗ; СП 4.13130.2013 "Систем противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.2, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 табл. 1: п.5.1.1-5.1.4, 5.1.6, 5.2.4, 5.2.7, п.5.5.2, п.5.5.8. СП 2.13130.2020 "Систем противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.3 п.5.2.6 п.5.2.7 п.5.2.8 п.5.3.3 п.5.3.4 п.5.4.4. п.5.4.7 п.5.4.16 п.5.4.19 п.6.6.1 табл. 6.9 ГОСТ Р 53295 Постановление правительства РФ №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14.15 24. 25</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Выполняется ст. 53, 89 ФЗ-123, СП 1.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2-4.1.5, 4.2.2, 4.2.5-4.2.12, 4.2.16-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12. п.4.4, 7.13.2 Постановление правительства РФ № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п.23-27, 29-30</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Выполняется ч.1 ст.90 ФЗ-123, СП 1.13130.2020, Постановление правительства РФ №1479 "Правила противопожарного режима на территории Российской Федерации"</p>	Выполняется

		Федерации" 176, 48, 50, 72	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется ст.84 ФЗ-1234, СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты, Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования противопожарной безопасности" п.3.1-3.5 4.1-4.4, 4.8 5.1-5.5 раздел 6. табл.2 СП 484.131500.2020 "Система противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" нормы и правила проектирования п.5.1 5.2 5.8 6.1.1-6.1.5 6.2.1 6.2.6 6.2.11 6.3.1 6.4.5 6.5.1 6.6.4 6.6.5 6.6.16 6.6.27 7.1.37 2.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекта защиты, Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.1 4.2 4.20 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п.6.1.3 6..1.19 6.2.1-6.2.5 6.2.10 6.2.12 7.1-7.6 табл. 7.3 Постановление правительства РФ № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" пп 48-50	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Выполняется СП 3.13130.2009 "Систем противопожарной защиты. Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожар. Требования пожарной безопасности" п.3.1-3.5 4.1-.4.8 5.1-5.5, раздел 6.7 Федерального	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	закона ФЗ-123 ст. 82-85, 88, 103 СП 484.1311500.2020 п.5 пб	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется ст.4.5.6 Федерального закона ФЗ-123 ГОСТ12.1.004-91 ССБТ, Постановление правительства РФ №1479, "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п.1-5.9, 10 13-15, 16"е", 25, 30, 36, 54, раздел 18 Приказа МЧС России от 18.11.2021 №806 Об определении Порядка видов, сроков обучения, лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	Выполняется