Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» сентября 2024 г.
Регистрационный № 35-08-2024-015480

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СПУТНИК"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СПУТНИК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1133525021277 ИНН: 3525313496

Место нахождения объекта защиты:
160009, обл Вологодская, г Вологда, ул Путейская, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1970
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1047

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	16742
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (СПС): адресно-аналоговая на базе ППКП "Рубеж-20П. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 3-го типа. 3. Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ): водозаполненый, в составе 10 ПК, диаметром 51 мм. С насосами повышителями давления. 4. Система наружного противопожарного водоснабжения (НППВ): кольцевой, диаметр - 200 мм., " ПГ, расположены на расстояние до 50 метров от здания.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте защиты проведен расчет, по оценке пожарного риска. Принят комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий не предусматривался, а именно - Устройство перегородок в корридорах 1-5 этажа с устройством противодымной дверишириной 1.4 м. - Оборудование дверей, эвакуационных выходов доводчиками и уплотнениями в притворах для ограничения растоянийдыма. Вывод: объемно-планировачное и организационно-техническое исполнение здания гостиницы, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не привышает значение одной миллионной в год и составляет 3,642 х 10		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

в минус 7 степени.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба третими лицами от пожара не проводилась.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее - ФЗ -123); п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст 62, ст. 68 ФЗ - 123; п. 5.2 табл. 2 п. п. 4.1, 5.2, 8.8, 8.9, СП 8.13130	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ - 123; п.п. 7.1, 8. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ - 123; п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 2.13130; п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, ст. 89 ФЗ-123; п. 4.1, п.п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.16, 4.4.22, 5.1, 7.1, 7.2 СП 1.1313.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ - 123; 7.1, 7.7, 7.14 СП 1.13130.2013	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 56, 45, 61, 62, 68, 83, 84, 86, 91 ФЗ - 123; п.п. 3.3 -3.5, 4.1 - 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6и 7 СП 3.13130.2009; п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. п. 2 табл. 1 прил А СП 484.1311500.2020; п. 8.2 табл. 1 СП 484.1311500.2020, п. 5.1, раздел 6 СП 6.13130.2021; п. 8.5 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 7.1, 7.2, 7.5 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392, - 394, 397, 403, 407, 408, 409 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.