


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» ноября 2024 г.

Регистрационный № 35-08-2024-019724



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ, И,В, БАБУШКИНА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ, И,В, БАБУШКИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033500044225

ИНН: 3525023691

Место нахождения объекта защиты:

160001, обл Вологодская, г Вологда, ул Мира, Дом 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	135
1.6.	Объем здания, куб. м	759
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация адресного типа; - система оповещения и управления эвакуацией второго типа; - 2 комплекта внутренних пожарных кранов с подсоединенными рукавами и стволами, диаметр – 50 мм; - 3 ручных огнетушителя порошкового типа; - наружных пожарных гидрантов на территории учреждения нет. В качестве источника наружного пожарного водоснабжения может использоваться существующий пожарный гидрант, находящийся на расстоянии 15 м от входа в «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф.Тендрякова» и находящийся на проезжей части ул. Батюшкова.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не требуется</p>	

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.1313.2013 табл. 1, п.п. 4.3, 4.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 71; СП 4.13130.2013 п. 8.1.1 а), п.п. 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.1313.2013 п. 5.4.2. СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.3, 5.2.6, 5.3.3, 5.4.7, 6.7.18	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 53, ст. 89 п.п. 1,3,8,10,11,14. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п.п. 16, 23, 26, 27. СП 1.13130.2020 п. 4.2.7.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 90. СП 4.13130.2013 п.п. 7.1	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 54, ст.56 п.2-1), ст.62, ст.83 (в отношении пожарной сигнализации), ст.84, ст.86. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п.10, п.50, п.54. СП 484.1311500.2020 п.п. 5.13-5.15, 5.21, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.27, 7.1.3, 7.2.1. СП 3.13130.2009 п.п. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, табл. 1, табл. 2. СП 10.13130.2020 п.п. 6.1.6, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 7.2, 14.4.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 103. СП 3.13130.2009 п.п. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, табл. 1, табл. 2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п.п. 2-5, 9-18, 21-23, 26, 27, 31, 35-37, 41, 50-52, 54, 55, 60, 94, 98, 392-394, 397, 403, 407, 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806. СП 9.13130.2009 п.4.1-4.7.	Выполняется