## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» ноября 2024 г.

Регистрационный № 35-08-2024-020227



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Вологодский областной суд

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033500046645 ИНН: 3525043313

Место нахождения объекта защиты:

160009, обл Вологодская, г Вологда, ул Чехова, Дом 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.03.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	33	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2598	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			53205
	Количество этажей			8
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	защиты, си пожарной оповещени эвакуацией, (10 помещен (2 помеще пожароту внутренний и	противодымной истема охранно- сигнализации, ия и управления система газового ий), порошкового ения) и водного шения (гараж), противопожарный сопровод
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
		не проводился		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сум	ма ущерба имуществу треть	их лиц от пожара соста	вит 00 (ноль)	рублей 00 копеек
4.		Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной езопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 «	Системы	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 18.07.2013 № 474, п.4.3 (Таблица 1), п.4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, п.4.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 18.07.2013 № 474, п.7.1, п.8.1.1, п.п.8.1.4-8.1.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 18.07.2013 № 474, п.4.15, п.5.1.1, п.5.1 .2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.6.2, п.5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, п.4.2.1, п.4.2.3,	Выполняется

		п.4.2 .5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.9, п.п.4.3.1-4.3.4, п.п.7.1.1-7.1.6, п.7.1.11	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 18.07.2013 № 474, п.п.7.1-7.6, п.п.7.8-7.10, п.7.16, п.8.1.1, п.8.1.2, п.п.8.1.4-8.1.9, п.8.1.14	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.п.4.6-4.8, п.5.3, раздел 7 Таблица 2 пункт 16 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, п.7.1, п.7.2, п.7.12, п.7.20	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» », утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582, п.5.9, п.п.5.13-5.16 ,п. 6.2.1 , п.6.2.6, п.6.6.1, п.6.6.2, п.6.6.36, п.6.6.37 СП 485.1311500.2020 «Системы пожаротушения. Установки пожаротушения автоматические.	Выполняется

		Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.п.6.1.1-6.1.4, п.9.4.1, п.9.6.1, п.9.7.1, п.10.2.1, п.10.2.4, п.10.2.5, п.10.4.3	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Противопожарного режима в Российской Федерации», п.п.2-5, п.9, п.393, п.394	Выполняется