Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» мая 2025 г.
Регистрационный № 35-08-2025-006989

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Культурный центр "PIVZAVOD"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТИКА ПЛЮС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1163525052470 ИНН: 3523020712

Место нахождения объекта защиты:
обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 45

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.09.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	29
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1430

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1179
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПКП: Сигнал-10, С2000-4, Пульт управления С2000-М, Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, Извещатель пожарный пламени Набат -2, Извещатель пожарный пламени Спекторон - 201, Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03, Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03, Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ, Извещатель пожарный ручной ИПР -513-10, Извещатель дымовой ДИП 212-141, Блоки резервного питания РИП 12 исп.02, РИП 24 исп.02, Аккумулятор АКБ 26А/ч, АКБ 7 А/ч, СОУЭ 3 типа, Оповещатель световой 20, СОУЭ 3 типа, световой оповещатель "Выход", Оповещатель световой "Направление движения" Оповещатель свето-звуковой LD-96, Оповещатель звуковой "Иволга", ПУ речевым оповещением Соната-ПУ, Усилитель Соната -К-120У, Громкоговоритель Соната-Т-Л-100-3/1, Блок резервного питания ББП-30, Аккумулятор

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		АКБ 12 А/ч, АКБ 7 А/ч, Система речевого оповещения на русском языке. Все сигналы выведены на пульт круглосуточного дежурства ООО . Технический центр "Глобус СТМ". Система внутреннего противопожарного водопровода

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

-

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Выполняется Ст. 69-76 глава 16 Федерального закона No 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 изм 3. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах" п.4.1-4.3, табл. 1 ППР 1419 п.65,69,71-73	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Отсутствует	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Выполняется СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 8.1 ППР 1479 п.71.72 ФЗ 123 ст.67	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняются ст.35 и 58 Федерального закона No 12-Ф; СП 4.13130.2013 "Систем противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.2, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 табл. 1: п.5.1.1-5.1.4, 5.1.6, 5.2.4, 5.2.7, п.5.5.2, п.5.5.8. СП 2.13130.2020 "Систем противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.3 п.5.2.6 п.5.2.7 п.5.2.8 п.5.3.3 п.5.3.4 п.5.4.4. п.5.4.7 п.5.4.16 п.5.4.19 п.6.6.1 табл. 6.9 ГОСТ Р 53295 Постановление правительства РФ No 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14.15 24. 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Выполняется ст. 53, 89 ФЗ-123, СП 1.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2-4,1.5, 4.2.2, 4.2.5-4.2.12, 4.2.16-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12. п.4.4, 7.13.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Постановление правительства РФ No 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п.23-27, 29-30	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Выполняется ч.1 ст.90 Ф3-123, СП 1.13130.2020, Постановление правительства РФ No 1479 "Правила противопожарного режима на территории Российской Федерации" 17б, 48, 50, 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется Ст.84 Ф3-1234, СПТ 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты, Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования противопожарной безопасности" п.3.1-3.5 4.1-4.4, 4.8 5.1-5.5 раздел 6. табл.2 СП 484.131500.2020 "Система противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" нормы и правила проектирования п.5.1 5.2 5.8 6.1.1-6.1.5 6.2.1 6.2.6 6.2.11 6.3.1 6.4.5 6.5.1 6.6.4 6.6.5 6.6.16 6.6.27 7.1.37 2.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекта защиты, Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.1 4.2 4.20 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п.6.1.3 6..1.19 6.2.1-6.2.5 6.2.10 6.2.12 7.1-7.6 талб. 7.3 Постановление	Выполняется

		правительства РФ No 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" пп 48-50	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется Выполняется СП 3.13130.2009 "Систем противопожарной защиты. Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожар. Требований пожарной безопасности" п.3.1-3.5 4.1-4.8 5.1-5.5, раздел 6.7 Федерального закона Ф3-123 ст. 82-85, 88, 103 СП 484.1311500.2020 п.5 п6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется Выполняется ст.4.5.6 Федерального закона Ф3-123 ГОСТ12.1.004-91 ССБТ, Постановление правительства РФ No 1479, "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п.1-5.9, 10 13-15, 16"е", 25, 30, 36, 54, раздел 18 Приказа МЧС России от 18.11.2021 No 806 Об определении Порядка видов, сроков обучения, лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программах противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.