

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» мая 2026 г.

Регистрационный № 35-08-2026-008057



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 72»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 72 "**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501240949

ИНН: 3528076444

Место нахождения объекта защиты:

обл. Вологодская, г. Череповец, ул. Metallургов, д. 9Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	519
1.6.	Объем здания, куб. м	4452
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1) наличие автоматической пожарной сигнализации здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации: прибор приёмно-контрольный Рубеж 2ОП прот. R3-1 шт.; блок индикации и управления Рубеж БИУ- 1 шт.; Изоляторы адресного шлейфа ИЗ-1 – 38 шт.; релейные модули РМ-1 -4 шт.; релейные модули РМ-4 -1шт.; релейные модули РМ-4к – 1 шт.; релейные модули РМ-1С -1 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 -66 шт.; извещатель пожарный тепловой ИП 101-29- 2шт.; извещатель пожарный ручной ИПР 513-11- 16 шт.; источник резервного питания ИВЭРП 12/3,5 RS-R3 -1 шт.; бокс резервного питания БР122*18 – 1 шт.; аккумулятор ДТ 1218 – 4 шт. Дата ввода в эксплуатацию – 15.12.2021 (характеристика) 2) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет ; (характеристика) в) наличие автоматической системы</p>

		<p>пожаротушения нет (тип, марка) 3) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре системой оповещения и управления эвакуацией III типа: прибор управления оповещением Октава 100 Ц - 3 шт.; выносной пульт управления ВПУ -1 шт.; оповещатель/громкоговоритель АС-3-30/100 - 42 шт.; оповещатель световой «Выход», табло «Выход» – 20 шт.; аккумулятор АКБ 12В 7 А*ч – 6 шт. Дата ввода в эксплуатацию -15.12.2021 (тип, марка) 4) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) здание обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) в количестве 7 шт., марки ОП-5(5 шт.) и ОУ-5 (2 шт.). Расположение: ОП - 5 (гр. №8,9,10 коридор 1 этажа у медицинского кабинета, пищеблок) ОУ-5 (пищеблок, щитовая). Огнетушители расположены на видных легкодоступных местах согласно план-схемы эвакуации на расстоянии не более 20 метров друг от друга (характеристика)</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	

Оценка не проводилась			
3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не производились			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями Гл. 16 ст.69 п. 1 ФЗ от 22.07.2008 с изм. № 123-ФЗ; СП 4.13130. 2013 гл. 5.2.2;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение Гл. 15 ст. 68 п. 2 ФЗ от 22.07.2008 с изменениями № 123-ФЗ; СП 8.131130.2020 п. 5.1,5.2;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезды и подъезды пожарной техники Гл. 19 ст. 90 п. 1, 2 ФЗ. от 22.07.2008 с изм. № 123-ФЗ; П.49, ППР 1479 16.09.2020;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Гл. 14 ст. 58 п. 1; гл. 30 ст. 134 п. 1-3,6-8 ФЗ от 22.07.2008. с изм. № 123-ФЗ; П 16, 25 ППР 1479 от 16.09.2020;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Гл.14,п.1-3, ст.53 гл.19 п.1,3,7,8,11 ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2.; П	Выполняется

		14-17,23-27,29,31-37 ППР 1479 16.09.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	7.1-7.3;7.5;7.6 СП 12.13130.2009; гл.19,ст.90,п.1-3, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 84 ФЗ-123; пункты 3.3-3.5; 4.1-4.4;4.6;4.8;5.1;5.3-5.5 таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; раздел 13,15 СП 5.13130.2009; П 7-9,16,48-50 ППР 1479 16.09.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Гл.19, Статья 82 П.1-2,9;103, 107 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; СП 7.13130.2013 пункты 6.1;6.2;6.8; 8.6; СП 5.13130.2009 пункты 14.2;14.4;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 5 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. с изменениями № 123-ФЗ; Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007г. с изм.; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; гл.І,п.2-6,9-18,2 1,23-27,29-32,35-37,41-43,48-49,50, 54,56,60, гл.ХІV п.288, гл. ХVІІІ, ППР 16.09.2020 № 1479	Выполняется