

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Воронежской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» февраля 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-000835



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание текущего отцепочного ремонта по станции Россошь эксплуатационного  
вагонного депо Лиски Юго - Восточной железной дороги - филиала открытого  
акционерного общества "Российские железные дороги"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739877295

ИНН: 7708503727

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                    |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|          | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.     | Высота здания, м  | 5   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 102   |

| 1.6.  | Объем здания, куб. м   | 500  |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
|---|--|--|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
| 1.7.  | Количество этажей  | 1  |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | ДН пониженная пожаро-опасность                   |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | СПА не требуется. Категория В4.                  |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>   |  |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб третьим лицам отсутствует.</p>  |  |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 №123-ФЗ, п.6.1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>п.1 ст.99 №123-ФЗ, Раздел 4 СП 8.13130.2009</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст. 69 №123-ФЗ, п.6.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется | 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | п.1 ст.99 №123-ФЗ, Раздел 4 СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст. 69 №123-ФЗ, п.6.1 СП 4.13130.2013  | Выполняется                                      |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение                   | п.1 ст.99 №123-ФЗ, Раздел 4 СП 8.13130.2009  | Выполняется                                      |  |   |  |  |   |                                       |             |   |   |             |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | п.6, п.7 ст. 98 №123-ФЗ, Раздел 8 СНиП 21-01-97,                         | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности   | п.6.6 раздел 6 СП 12.13130.2009, ст.36 №384-ФЗ, п. 4.3 СНиП 21-01-97,    | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы  | п.п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007№645           | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара   | п.15 ПП РФ от 26.04.2017 №495  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | п. А4 Приложение А СП 5.13130.2009, п.1, п.2 ст.105 гл.24 №123-ФЗ        | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п. А4 Приложение А СП 5.13130.2009                                       | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия  | п.п. 1-4, 6, 20-28, 35, 36, 40-43, 48, 56, 70, 71, 74, 77 ,81, 83 ППР РФ | Выполняется |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | №390 от 25.04.2012 |  |
|---|--------------------|--|