

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» марта 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-002041



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская
областная клиническая стоматологическая поликлиника"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежская
областная клиническая стоматологическая поликлиника"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023601554426

ИНН: 3664016571

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.06.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1020
1.6.	Объем здания, куб. м	3489
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
нет			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.(п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.14)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	СП 8 13130.2009 Источники наружного противопожарного	Не выполняется

	водоснабжение	водоснабжения (пункты 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 5.12, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.(п.8.1, 8.4, 8.8, 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.(п.5.1.2, 5.5.6, 5.5.7), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечения огнестойкости объектов защиты» (пункты 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.20)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 89); СП 1.13130.2020 Эвакуационные пути и выходы (пункты 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.12, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.(п.7.1, 7.4)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 3 13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3); СП 5 13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (пункты 13.2.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.13.1, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.15.3, 13.15.14); СП 8 13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения (пункты 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 5.12, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5 13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7); СП 3 13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункты 33.5)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ от 19.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пункты 2, 3, 4, 7, 9, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 37.1, 38, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 70, 71, 77, 74, 138, 343, 427, 460, 461, 462, раздел XIX)	Выполняется