

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Воронежской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» апреля 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-002709



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Подгоренский детский сад № 2" Подгоренского муниципального района  
Воронежской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДГОРЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2" ПОДГОРЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1133668026370

ИНН: 3624024872

Место нахождения объекта защиты:

обл Воронежская, р-н Подгоренский, пгт Подгоренский, ул Калинина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.07.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |   |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | I   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса |

|   |  | образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций                               |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1.4.                                      | Высота здания, м   | 9  |   |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 1181   |   |  |  |  |  |  |
| 1.6.                                      | Объем здания, куб. м   | 11361  |   |  |  |  |  |  |
| 1.7.                                      | Количество этажей  | 2  |   |  |  |  |  |  |
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | ДН пониженная пожаро-опасность   |   |  |  |  |  |  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) "Гранит 16" Внутренний противопожарный водопровод |   |  |  |  |  |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не производился</p>   |  |   |  |  |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>  |  |   |  |  |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | части 2,3,4 ст. 4, часть 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.3 (Таблица 1), 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (ред. От 14.02.2020)  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                   | ст. 62, ч. 1, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.1, Свод Правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                  | Часть 6 ст. 63, п. 1 части 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (ред. от 14.02.2020); п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и   | ст. 87, 88 Федерального закона от   | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.7 СП 2.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.60, 4.20, 5.1, 5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (ред. От 14.02.2020) |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы           | ст. 53,89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.13 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара              | ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (ред. От 14.02.2020)   | Выполняется |
| 4.7. | Системы  | Ст. 54, 56, 62, 81, 82, 83, 84, 85, 86   | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | <p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>  | <p>Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 3, 4, 5, 7 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п.п. 5,6,7 СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; п.п. 7 СП 7.13130.2013 "отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности" (ред. От 12.03.2020); п.п. 5,6 СП 6.13130.2021 " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";</p> |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>ст. 53, 54, 56, 81, 82, 83, 84, 85, 86<br/>Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 3, 4, 5, 7 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п.п. 5, 6, 7 СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; п.п. 5, 6, 7 СП 7.13130.2013</p>   | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | <p>"отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности" (ред. От 12.03.2020); п.п. 5, 6 СП 6.13130.2021 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";</p>  |             |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Ст. 5, 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 36, 42, 54, 56, 60 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 21.05.2021 г.); п.п. 14, 15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 г. № 171 "Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"; п.п. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";</p> | Выполняется |