

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» апреля 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-002849



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Свиноводческий комплекс: "КУДО 6"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1144827007885

ИНН: 4812042756

Место нахождения объекта защиты:

обл Воронежская, р-н Нижнедевицкий, п совхоза "Нижнедевицкий"

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.06.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1922
1.6.	Объем здания, куб. м	6345
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая пожарная сигнализация, система охранно-пожарной сигнализации - в качестве основных компонентов системы используются приборы ИСО "Орион" серии С2000(НВП "Болид"). Здание откорма: контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений "СПИ-2000А" С2000-КДЛ Болид-7шт., извещатель магнитоконтактный ИО 102-20Б2П КСС-7шт., блок резервного электропитания 24В, 5А РИП-24 (исп.06) Болид-7 шт., извещатель тепловой линейный (термокабель) общего назначения GTSW-68 Болид-3605 м, извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком "С2000-КДЛ" ИПР 513-ЗАМ исп. 01 Болид -28 шт.; запасное имущество: извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком "С2000-КДЛ" ИПР 513-ЗАМ исп. 01 Болид -1 шт.; Система охранно-пожарной сигнализации. Здание санпропускника: пульт контроля и управления с двухстворчатым ЖКИ</p>

индикатором С2000-М Болид-1 шт., блок резервного электропитания 24В, 5А РИП-24 (исп. 06) Болид-2 шт., контроллер адресный двухпроводной подсистемы передачи извещений "СПИ-2000А" С2000-КДЛ Болид-1 шт., извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком "С2000-КДЛ" ИПР 513-ЗАМ исп. 01 Болид-1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-34А(ДИП-34А) Болид-9 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-02-02 Болид-1 шт., извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК болид-6 шт.; Система охранно-пожарной сигнализации. Убойная площадка с крематором: блок резервного электропитания 24В, 5А РИП-24 (исп. 06) Болид-2 шт.: контроллер адресный двухпроводной подсистемы передачи извещений "СПИ-2000А" С2000-КДЛ Болид-1 шт., извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком "С2000-КДЛ" ИПР 513-ЗАМ исп. 01 Болид-2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК болид-3 шт.;

Система охранно-пожарной сигнализации. Весовая: блок резервного электропитания 24В, 5А РИП-24 (исп.06)
Болид-1 шт., контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений "СПИ-2000А"
С2000-КДЛ Болид-1 шт., извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком "С2000-КДЛ" ИПР 513-ЗАМ исп. 01 Болид-3 шт., извещатель охранный магнитоcontactный адресный С2000-СМК болид-3 шт.;
Теплогенераторные: прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Гранит-4а - 2, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141-4 шт., извещатель пожарный ручной электроcontactный ИПР513-10- 2 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП - 2шт., извещатель охранный точечный магнитоcontactный ИО 102-26 - 2 шт. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; ВПВ-отсутствует; пожарные краны-отсутствуют; НВП представлен пожарными гидрантами в количестве 8шт, пожарные резервуары отсутствуют.

2.

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	0.3x10 ⁽⁻⁶⁾		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	5000 рублей		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.69-п.1. СП 4.13130.2013 п.6.1.2; п.6.2.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.62-п.1,2; ст.99-п.1,2. СП 8.13130.2020 п.5.3,5.8, 5.10, 5.11, 8.1, 8.5, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.98 - п.1,4,7,8,9,11 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 8.2, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.28-п.2, ст.30-п.1, ст.31-п.1, ст.32-п.1, ст.57-п.1, ст.58-п.1, ст.78-п.1, ст.80-п.1, ст.87-п.1,2,5,6, ст.88-п.1,2,3,6,7,8,9, ст.134-п.1,2,6, ст.137-п.1,2,4,5. СП 2.13130.2020г. п.4.1, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.1.2, 6.6.1. СП 4.13130.2013г. п.4.2, 4.3, 4.4, 4.17, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.52,	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53-п.1,2,3, ст.59, ст.82-п.2,3,4,5,7,8, ст.89-п.1,3,7,8,10,11,12,14, ст.93-п.1,2,4,5. СП 1.13130.2020г. п.4.1.2, 4.1.5, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.24, 4.2.25.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.90-п.1. СП 4.13130.2013г. п.7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.51-п.2.3, ст.54-п.1,2, ст.55-п.1,2, ст.60-п.1,2, ст.62-п.1,2, ст.81.-п.1,3, ст.83-п.1,4,5,6,7,9, ст.84-п.1,3,4,7,9,10,11, ст.86-п.1,2,3, ст.91-п.1,2, ст.99-п.1,2, ст.103-п.1,2,3,4,5,6. СП 3.13130.2009г. п.3.2-3.5, п.4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3. СП 484.1311500.2020г. п.5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.6, 6.4.5, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, 6.6.39, 6.6.40, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13, 7.7.1, 7.7.7 СП 6.13130.2013г. п.4.1-4.14 СП 7.13130.2013г. п.4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.12.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.54-п.1,2, ст.83-п.1,4,5,6,7,9, ст.84-п.1,3,4,7,9,10,11 СП 3.13130.2009г. п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5. СП 484.1311500.2020г. п.5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.6, 6.4.5, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, 6.6.39, 6.6.40, 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13, 7.7.1, 7.7.7.	Выполняется
4.9.	Организационно-	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.5-п.1,4,	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.6-п.1,5,6, ст.27-п. 1,3,4,8,22, ст.49, ст.50, ст.60-п.1,2, ст.63, ст.64-п.1,2,3,4,5,6, ст.92-п.1,2, ст.93-п.1,2,4,5, ст.94-п.1,3,4,5,6, ст.95-п.1,2,4,5,6, ст.96-п.1,2,3. СП 9.13130.2009г. п.4.1.1, 4.1.23, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2. СП 12.13130.2009г. п.4.2, 5.1, 5.2, 6.1. ППР в РФ от 16.09.2020г. №1479 п. 2,3,4,10,11,12,13,16,23,26,27,32,34, 35,36,37,41,43,48,49,54,55,56,60,168,174.</p>
--	--