Зарегистрирована ГУ МЧС России по Воронежской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» апреля 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-003091



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТУРЛИНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТУРЛИНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023600644011

Место нахождения объекта защиты:

ИНН: 3605005440

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.07.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование раздела | | |
|------|---|-------------------------|--|
| п/п | | | |
| 1. | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные | |
| | | здания, сооружения, | |
| | | производственные и | |
| | | лабораторные помещения, | |
| | | мастерские | |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 3000 | |
| | здания, кв. м | | |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 25231 |
|------|--|--|--|--|
| 1.7. | Количество этажей | | | 1 |
| 1.8. | Категория наружных устано опасности, категория здани | й, сооружений по | ВН пожа | аро-опасность |
| | пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, внупротивопожарные водопров | ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный | | НПВ |
| 2. | Оценка пожарно | го риска, проведенна | ая на объект | ге защиты |
| | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| | Оценка пожарного риска на объекте защиты не проведена. | | | |
| | 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) В связи с выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований | | | |
| | омативных документов по по | | возможный у | _ |
| 4. | | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты | документов асности, й, пунктов), ребования | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 «О противопожарной Ограничение распро | защиты. | Выполняется |

| | | пожара на-объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1) п.п. 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 6.1.2, 6.1.20, 6.5.10, 6.5.11, п.6.7, 6.9.2, 6.9.15, 6.9.17, 6.11.3 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.65, 67 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с Изменениями N 1) п.п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, п.8 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48, 49, 71 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», (с Изменениями N 1) п.п. 8.6, 8.7, 8.9— | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.1.1, 6.1.2 СП 7 13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Изменениями N1,2) п.п.4.1, 5.1 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении | , | Выполняется |

| | пожара, эвакуационные пути и выходы | Требования к эксплуатации». п.п.4.1.32,4.3,4.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.1.1-4.1.5, 4.2.5,4.3.1-4.3.3 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ст. 53, 60 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 76. Требования пожарной обезопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с Изменением N 1) пп.3.1-3.2.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», п.п. 7.1 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | П 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с Изменениями N 1) п.п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,5.3, п.8 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». п.п.4.1.32, 4.3, 4.5 | Выполняется |

| | водопроводы) | СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) п.п 6.1.4-6.1.6 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с Изменениями N1,2) п.п. 4.1, 5.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ст. 82 | Выполняется |
| 4.9. | Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с Приказом от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил | Выполняется |

| противопожарного режима в Российской Федерации" п . 1, 2 ,3, | |
|--|--|
| 4. | |