Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» апреля 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-004494

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Ручеек"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Ручеек"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1103601000227 ИНН: 3632007327

Место нахождения объекта защиты:

обл Воронежская, р-н Эртильский, с Битюг-Матреновка, ул Набережная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.01.0980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	953
1.6.	Объем здания, куб. м	7629

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Наружный противопожарный водопровод (от городских пожарных гидрантов)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
00 р. 00 коп.	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): глава 16, ст. 69. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям", утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изм. от 14.02.2020): п.:6.1.2 таблица 3, 6.1.3. 6.11.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п. 65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 62, 68, 99. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225: п.: 4.1-4.4, 5.1 таблица 1, 5.3 таблица 3, 5.4, 5.5, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.1-8.14, 10.1-10.11, 12.1-12.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п. 48, 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 98. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно - планировочным решениям", утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изм. от 14.02.2020): п.:8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п. 49, 71, 72.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст.: 29-32, ст. 52; ч. 1,3 ст.53; ст. 57-58; ч.1,3 ст. 80; ст. 87, таблицы 21, 22; ст. 88, таблицы 23-25; ст.137. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 № 151: п.: 4.1-4.9, разделы 5.1-5.4, 6, п. 6.1.1 таблица 6.1., п. 6.6.1 таблица 6.9. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям", утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изм. от 14.02.2020): п.:6.1.36-6.1.44, 6.2.1-6.2.20. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116 (с изм. от 12.03.2020): п.: 8.1-8.9. Постановление Правительства	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п.: 13, 15, 16, 23, 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 53, 89 таблица 28. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 № 194: п.: 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.26, 4.3.1-4.3.12, 8.1.1-8.1.8, 8.2.1-8.2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п.: 2, 5, 9, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 409.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 69 - ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2019): ст. 22. Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 90. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям", утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013	Выполняется

		№288 (с изм. от 14.02.2020): п.: 7.1-7.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п.: 26, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 71, 72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 54, 56, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 99, 103, 104, 106, 107, 138. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582. п.: 5.1-5.22, 6.1.1- 6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, приложение А таблица А.1. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 п.: 4.1-4.12, таблицы 1-4. СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. Приказом МЧС России от 31.08.2020 № 628.	Выполняется

		п.: 5.1-5.10. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171: п.: 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6-7 таблица 1-2. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 30.03.2020 № 225: п.: 4.1-4.4, 5.1 таблица 1, 5.3 таблица 3, 5.4, 5.5, 5.17, 5.18, 6.1-6.4, 8.1-8.14, 10.1-10.11, 12.1-12.10. СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180 (с изм. от 09.12.2010): п.: 4.1.1 таблица 1-3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-4.1.18. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116 (с изм. от 12.03.2020): п.: 4.1-4.3, 5.1-5.27, 6.1-6.24, 7.1-7.22, приложение В таблица В.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п.:10, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582. п.: 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.5.1-7.5.2, 7.7.1-7.7.7, приложение А таблица А.1. П 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116 (с изм. от 12.03.2020): п.: 4.1-4.3, 5.1-5.27, 6.1-6.24, 7.1-7.22, приложение В таблица В.1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 69 - ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2019): ст. 37. Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. от 27.12.2018): ст. 5. Приказ от 12 декабря 2007 г. № 645 Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций": п.: 2, 6, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 34, 43, 49, 50, 51, 52, 55. СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2209 №179: п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации": п.: 2-6, 9-17, 19, 21-27, 29-32, 34-37, 41-54,	Выполняется

		56-60, 121-166, 392-413.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.