

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» августа 2022 г.

Регистрационный № 36-08-2022-011340



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Центрально Чернозёмная
Агропромышленная Компания" филиал "Кантемировский элеватор"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Центрально Чернозёмная
Агропромышленная Компания" филиал "Кантемировский элеватор"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1113668006088

ИНН: 3666170000

Место нахождения объекта защиты:

396730, обл Воронежская, р-н Кантемировский, рп Кантемировка, ул Заводская,
Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	65
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	495

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	159876							
1.7.	Количество этажей	11							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации (адресно-аналоговая), автоматическая система оповещения и управления эвакуацией (свето-звуковая)							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия 111 № VSKX12277831558000 от 18.07.2022</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, ч. 1; СНиП 2.07.01-89 Приложение 1,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, ч. 1; СНиП 2.07.01-89 Приложение 1,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 69, ч. 1; СНиП 2.07.01-89 Приложение 1,	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	п. 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 п. 2.13, таб. 6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89 Приложение 1, п. 2.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ч. 1,2 ст. 57, ч. 2,6 ст. 87, ч. 1,2,6,7 ст. 88, таб. 21, 22; СП 2.13130.2020, п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.4, раздел 6. СП 4.13130.2013 п.п. 5.1.2, 5.5.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 53 ч. 1,2,3, ст. 89 ч. 1,2,3, п. 4, ч. 5; СП 1.13130.2020 п. 4.1.5, п.п. 1.3, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.13, п. 4.2.15, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.7, п. 4.3.12, п. 4.3.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.8, п. 4.4.9, п. 7.1.9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90 ч. 1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 54 ч. 1,2, ст. 45, ст. 83 ч. 1,4,5,6,7,9,10, ст. 86 ч. 1,2,3, ст. 91 ч. 1,2, ст. 103 ч. 2,4,5,6, ст. 104, ст. 106; СП 5.13130-2009 п. А3, п. А4 приложения А, п. 5.1.10, п. 5.4.1, п. 5.4.3, п. 12.1.1, п. 12.1.2, п. 12.2.1, п. 12.2.2, п. 12.6.2, п. 12.6.3, п. 13.1.1, п. 13.3.1, п. 13.3.3, п. 13.3.4, п. 13.3.7, п. 13.3.12, п. 13.4.1, п. 13.13.1, п. 13.14.3, п. 13.14.5, п. 13.14.6, п. 13.15.1, п. 13.15.2, п. 13.15.7, п. 13.15.14, п. 13.15.15, п. 13.15.17, п. 14.1, п. 14.3, п. 14.4, п. 15.1, п. 15.3, п. 15.9, п. 17.1, п. 17.2. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2,	Выполняется

		5.3. СНиП 2.04.01-85 п. 6.1, таб. 1, СНиП 2.04.02-84 п. 2.13, таб. 6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 103 ч. 1; СП 5.13130.2009 п. 14.4; СП 5.13130.2009 п. 14.4; СП 3.13130-2009 п. 3.3; СП 7.13130-2013 п. 6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР № 1479 п.п. 2,3,4,5,9,10,11,12, 14,15,16,17,23,24,25,26-32,35-37,41 ,43,48-50,52,54-56,60,103,104,108,2 87,288,293,362,363,392,,393,394,39 7,400,406,407, приложение № . ГОСТ Р 51057-2001	Выполняется