Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» апреля 2023 г.

Регистрационный № 36-08-2023-006868

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 22

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 22

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1073668012098 ИНН: 3662129210

Место нахождения объекта защиты:

394038, обл Воронежская, г Воронеж, б-р Пионеров, Дом 10а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	870

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3431
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС и СОУЭ 3 типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска проводилась 04.08.2017 г. ООО «Гарант ПБ», Свидетельство № 660/В/0003 от 12.08.2016 г. (бессрочное). Вывод: в результате проведенной независимой оценки пожарного риска выявлено, что на объекте в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах. На основании изложенного, согласно 6 статьи Федерального закона № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» МБУДО СШ № 22, расположенной по адресу: г. Воронеж, бульвар Пионеров, 10а, соответствует требованиям пожарной безопасности.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара может составить: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 (ноль) копеек

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 4.3 таблица 1 (с учетом п. 4.4 – п.4.13);	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ) статья №: -ст. 62. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 8.1.14. СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты, пункт №: - п. 4.1. - 4.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 8.1. - 8.1.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ), статья №: - ст. 32, 57, 58, таблица 21-23. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 4; 5.1. – 5.2., 6.7;15; 6.7.15. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 4.1.; 4.2., таб. 1,	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ) статья №: - ст. 53; 89. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (Приказ от 19 марта 2020 г. № 194) пункты №: - п. 4.1.; 4.2. – 4.2.22; 4.2.25; 4.3.1 – 4.3.8; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1 – 4.4.9; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.15; 4.4.22; 7.1.1 – 7.1.10; 7.12.1 -7.12.18	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ) статья №: - ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты (с изменениями Приказ МЧС России от 15 июня 2022 г. № 610) пункты №: - п. 7.1.; 7.3. – 7.5.; 7.7.; 7.13.; 7.14.;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ) статья №: -	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 62; 83; 84; СП 3.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) пункты №: - п. 3; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.6.; 4.8.; 5.1. – 5.5.; таб.1. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» пункты №: - п. 4; таблица 1-4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 14.07.2022 г. N 276-ФЗ) статья №: - ст. 52; 54; 83; 84; СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, пункты №: - п. 7.1. – 7.1.13.; 7.2.1 – 7.2.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями от 29.12.2022 г.) статья №: - ст. 34; 37; 38; 39; ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункты №: - п. 2 - 5; 9 – 19; 21 – 32; 34 – 37; 48 – 50; 55 – 56; 60; 65; 67; 71; 73; 75; 88 – 90; 337 – 372; 397 – 404; 406 –	Выполняется

		407; 409. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.