Зарегистрирована ГУ МЧС России по Воронежской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» сентября 2023 г.

Регистрационный № 36-08-2023-015497



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Газораспределительная станция Сагуны Острогожского филиала ЛПУМГ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025000653920

ИНН: 5003028028

Место нахождения объекта защиты:

обл Воронежская, р-н Подгоренский, сл Сагуны

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.03.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	2	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	8	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	20	

1.7.	Количество этажей			1
	Категория наружных устано	овок по пожарной	—————————————————————————————————————	ная взрывопожаро-
1,0,	опасности, категория здани	*		асность
	пожарной и взрывопожарно	10		
	указывается для зданий пр			
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	АУПС неа	адресного типа,
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной		/Э 2 типа
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
	1			
2.	_	го риска, проведенна		
	(Заполняется, если провод		-	•
	1 *	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	-		
	-	ого значения уровня по		
	·	тип систем противопож	арнои защиті	ol)
3.		Оценка не проводилась	Thore is iti	и от пожере
٥.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
	страхования)			
	В связи с выполнением об	<u> </u>	пожарной бе	зопасности,
yc'	тановленных федеральными	•	•	
нор	омативных документов по по	ожарной безопасности,	возможный у	щерб имуществу
	третьих лиц	от пожара практически	и исключен	
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ю пожарной
	безопасности, выполнен	ние которых должно	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	-	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	ти к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4		Выполняется
	расстояния между	4.11, 4.12, 4.13, 4.14	-	
	зданиями и сооружениями	"Общие требования		
		4.13130.2013 "Cı	истемы	
	I			

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным решениям" п. 65, 74 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	
1 2	Наружная	Российской Федерации".	Ринолидотод
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1-5.18, 6.1,6.2,6.3,6.4, 7.17.10, 8.1-8.10, 9.1-9.17, 10.1-10.9 Свод Правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 48-53 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 4.3-4.14, 8.1-8.18 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п. 66 п. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в	Выполняется

		Российской Федерации". ст. 67, 71, 72 Федерального закона от	
		22.07.2008 г. № 123-ФЗ	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности";	
4.4.	Конструктивные и	п.п.4.1-4.8, 5.1-5.4 СП 2.13130.2020	Выполняется
	объемно-планировочные	"Свод правил. Системы	
	решения, степень	противопожарной защиты.	
	огнестойкости и класс	Обеспечение огнестойкости	
	конструктивной пожарной		
	опасности	4.13130.2013 "Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным	
		решениям" п.п. 8.1-8.8 СП	
		7.13130.2013 "отопление,	
		вентиляция и кондиционирование.	
		Требование пожарной	
		безопасности" п.п.	
		13,14,15,20,23,24,25,27,28,29	
		Постановления Правительства	
		Российской Федерации от	
		16.09.2020 г. № 1479 "Об	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации". ст.	
		29,30,31,57,87 Федерального	
		закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	
		"Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности";	
4.5.	Обеспечение безопасности		Выполняется
	людей при возникновении	4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,	
	пожара, эвакуационные	4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,	
	пути и выходы	4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.12,	
		4.4.14-4.4.17 CΠ 1.13130.2020	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Эвакуационные пути и	
		выходы". п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8,	
I	I	l l	

		5.1-5.5 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п.п. 23-31, 36, 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	
		безопасности";	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 4.3-4.9, 4.11-4.20 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п.п. 7.1-7.17 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п.п. 17, 47, 393 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 22 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	Выполняется

	<u> </u>	<u></u>	
4.7.	Системы	п.п. 6.1-6.6, 7.1-7.7 СП	Выполняется
	противопожарной защиты	484.1311500.2020 "Свод правил.	
	(системы противодымной	Системы противопожарной	
	защиты, пожарной	защиты. Системы пожарной	
	сигнализации,	сигнализации и автоматизация	
	пожаротушения,	систем противопожарной защиты.	
	оповещения и управления	Нормы и правила проектирования";	
	эвакуацией, внутренний и	п.п. 42,48-55 Постановления	
	наружный	Правительства Российской	
	противопожарные	Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	
	водопроводы)	"Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации". СП	
		486.1311500.2020 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации"	
4.8.	Размещение, управление и	п.п. 4.1,4.2, 4.3, 5.1-5.27, 6.1-6.24,	Выполняется
	взаимодействие	7.1-7.22 СП 7.13130.2013	
	оборудования	"отопление, вентиляция и	
	противопожарной защиты	кондиционирование. Требование	
	с инженерными системами	пожарной безопасности" п.п.	
	зданий и оборудованием,	6.1-6.6, 7.1-7.7 СП	
	работа которого	484.1311500.2020 "Свод правил.	
	направлена на	Системы противопожарной	
	обеспечение безопасной	защиты. Системы пожарной	
	эвакуации людей, тушение	сигнализации и автоматизация	
	пожара и ограничение его	систем противопожарной защиты.	
	развития	Нормы и правила проектирования";	
		п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел	
		6 и раздел 7 3.13130.2009 "Свод	
		правил. Системы противопожарной	
		защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности"; п.п.	
		42,55,56,125,139,252,334	
		Постановления Правительства	

		Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2,3,5,10-20,25-29,31-38,40-45,48-60,70-73,77-79,121-135,209,337-372,362-367,395-413 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Выполняется