Зарегистрирована ГУ МЧС России по Воронежской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» февраля 2024 г.

Регистрационный № 36-08-2024-002592



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Казенное учреждение Воронежской области "Верхнемамонский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Казенное учреждение Воронежской области "Верхнемамонский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3606003735

ОГРН/ОГРНИП: 1023601072648

Место нахождения объекта защиты:

396460, обл Воронежская, р-н Верхнемамонский, с Верхний Мамон, ул 22 Партсъезда, Дом 53

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	III		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов		
		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с		

				терната и детских анизаций	
1.4.	Высота здания, м		орга	<u>тнизации</u> 7	
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		482	
1.6.	Объем здания, куб. м			3206	
1.7.	Количество этажей			2.	
	Категория наружных установ		ПЦ поши		
1.0.	опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	ій, сооружений по ой опасности		сенная пожаро- асность	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вна противопожарные водопрогите.	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	УСС-1-12 "Стрелец"-	тт-5, ИПД-3.1 М, 2В, ИР (4 шт), 1, "Астра-32"-1, 1, Автомат-1	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Оценка не проводилась		,	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
	иет пожарного риска не пров		-		
4.	3-ФЗ от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u> <u>защиты</u>				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, тунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4, ч. 1, ст. 37, ч. 1 ст. 100 ФЗ 123 "Технический регламент о требований ПБ" п. 6.1.2, таб. 3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п. 5.1, таб. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 4.3, таб. 1, 4, 17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 3.13130.2009 п. 3,3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, таб. 1, таб.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90, ст. 98 № 123-ФЗ, СП 4. 13130.2013 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 8.6, п. 8.9, п. 8.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.8	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 97, ст. 88, ст. 89, ППР РФ № 1479 от 31.12.2020	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 63№ 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования	Выполняется