

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Воронежской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» июня 2024 г.

Регистрационный № 36-08-2024-009768



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Новик"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316366800054859

ИНН: 365103331105

Место нахождения объекта защиты:

396070, обл Воронежская, г Нововоронеж, ул Вокзальная, Дом ба

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 7   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 605   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 5018  |

| 1.7.                                      | Количество этажей   | 3  |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |   |   |  |  |  |  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; внутренний противопожарный водопровод (отсутствует - не требуется); наружный противопожарный водопровод (ПГ – 2 шт, в радиусе 200 м от объекта) |   |   |  |  |  |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>  |  |   |   |  |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен</p>   |  |   |   |  |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |  |  |

|      |   | защиты   |                |
|------|---|--|----------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | - ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - п. 4.3, таблица 1, п. 4.4 СП 4.13130.2013  | Выполняется    |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | - ст. 62, ч.ч. 1-3 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - п. 5.2, таблица 2, п. 8.9 СП 8.13130.2020; п. 8.6 СП 8.13130.2009  | Выполняется    |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | ч. 4 ст. 4, п. 1) ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ); - пп. 7.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013  | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ч.ч. 1-3, 5-7, 11 ст. 87, ч.ч. 1- 3, 8, 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - п.п. 4.1, 4.2, 5.1.1-5.1.4, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013; - п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.5, 5.4.16, 6.7.1 таблица 6.9, 6.7.7, 6.7.9, 6.7.25 СП 2.13130.2020   | Выполняется    |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | - ст.ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - п.п. д), е), к) п. 16, п.п. 23,25,26,27,35,37 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - п.п. 4.1.2, 4.2.2, 4.2.7-4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.4.1-4.4.6, 4.4.9, 4.4.11-4.4.12, 7.1.1-7.1.6, 7.2.1 СП 1.13130.2020; - п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 | Не выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при   | - ст. 90 Федерального закона от безопасности 22.07.2008 №123-ФЗ; - п.п. 7.1, 7.8, 7.14 СП 4.13130.2013   | Выполняется    |

|      |   |  |                |
|------|---|--|----------------|
|      | ликвидации пожара   |  |                |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | - ст.ст. 54, 62, ч.ч. 1-3 ст. 68, 83, ч.ч. 1-11 ст. 84, ч.ч. 1, 6, 7, 11 ст. 85, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; - п.п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1- 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; - пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; - п. 5.2, таблица 2, п. 8.9 СП 8.13130.2020; | Не выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | - п.п. 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009  | Выполняется    |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | - п.п. 2-6, 8-18, 21-37, 41-43, 48- 52, 54-56, 60, 65, 71, 73, 84, 85, 86, 392-394, 397,400,402-403, 407-409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3. 16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009  | Выполняется    |