Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» сентября 2024 г.

Регистрационный № 36-08-2024-015244

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гипермаркета стройматериалов формата DIY "ЛЕМАНО ПРО"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105 ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:

396005, обл Воронежская, р-н Рамонский, п Солнечный, ул Парковая, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.05.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16971
1.6.	Объем здания, куб. м	168360
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ВН пожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Противодымная вентиляция: торговый зал - дымовые люки - 12шт; склад - дымовые люки - 3шт. 2. АПС адресного типа 3. Пожаротушение: водяное - торговый зал, склад, антресоль; газовое - срверная; порошковое - котельная, трансфарматорные, ДГУ, ГРЩ, Щитовая №1, щитовая №2, кабельная 4. СОУЭ - 4го типа 5. ВПВ - шкаф на 2 ПК - 24шт; шкаф на 1 ПК - 12 шт. 6. НПВ - 5 ПГ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Индивидуальный пожарный риск для объекта ТЦ "Леруа Мерлен" составляет 1,535*10(-6) год и отвечает требуемому значению.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Полис страхования гражданской ответственности, ответственности за качество товаров, работ, ответственности работодателя №001PIL-679230/2024_IP(00/18666)	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 4.1;п.4.2;п.5.3 таблица 4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 7.1, п.8.1, п.8.4, п.8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п.6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.2.13-4.2.22, п.4.3.2-4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.9, п.4.4.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.1-7.3, п.7.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п.3.3-3.5, п.4.3, п.5.1, п.5.4, п.6, п.7 СП 485.1311500.2020 п.5.1, п.5.3, п.5.5, п.6.2.1-6.2.21, п.6.4.1-6.4.19, п.6.10.1-6.10.37, п.9.12.1-9.12.4, п.10.1.1-10.1.6 СП 484.1311500.2020 п.5.12, п.5.15, п.7.1.3, п.7.2.2, п.7.5.1, п.7.6.1, п. 7.6.4, п.7.6.5 СП 7.13130.2013 п.7.1, п.7.2, п.7.6, п.7.8, п.7.9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 484.1311500.2020 п.6.2.6, п.6.2.12, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.4.3, п.7.1.3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧс России №806 от 18.11.2021 Приложение №1, п.1-27 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.2-6, п.9.12, п.15-17, п.21-23, п.26-27, п.30-31, п.35-36, п.43, п.48, п.52, п.54-56, п.60, п.65, п.73, п.392, п.397, п.403, п.407-409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.