

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Воронежской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» января 2025 г.

Регистрационный № 36-08-2025-001257



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Семейной Медицины"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Семейной Медицины"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1173668029908

ИНН: 3665140973

Место нахождения объекта защиты:

394062, обл Воронежская, г Воронеж, ул Путиловская, Дом 19а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	441

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	2816	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализация (на базе оборудования «Боллид»), система оповещения 2-го типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	<p align="center">Договор страхования №4291R/919/50078/24 от 04.12.2024 г. страховая сумма 61 000 000,00 рублей</p>		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между	ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 г. №123, СП 4.13130.2013 (пункты 4.3, 4.4,	Выполняется

	зданиями и сооружениями	4.5, 4.6, 4.11, 4.14)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 г. №123, СП 8.13130.2009 (пункты 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 5.12, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. №123, СП 4.13130.2013 (пункты 8.1, 8.4, 8.8, 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (пункты 5.1.2;5.5.6;5.5.7; СП 2.13130.2020 (пункты 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5,5.3.6, 5.4.3; 5.4.16; 5.4.20)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123, СП 1.13130.2020 (пункты 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10,4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19 ,4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.12,4.4.22, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. №123, СП 4.13130.2013 (пункты 7.1, 7.4)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 (пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3.); СП 5.13130.2009 (пункты 13.2.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.6; 13.13.1; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.8; 13.15.3; 13.15.14; СП 8.13130.2009 (пункты 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 5.12, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	СП 5.13130.2009 (пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7.); СП 3.13130.2009 (пункт 3.5);	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР №1479 от 16.09.2020 г. (пункты 2, 3, 4, 7, 9,12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33,35, 36, 37, 37.1, 38,40, 42, 43, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 70, 71,77,74,138, 343,427, 460, 461, 462, раздел XIX.)	Выполняется