

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Воронежской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» марта 2025 г.

Регистрационный № 36-08-2025-004318



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Автозаправочный комплекс № 100**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023601535825

ИНН: 3664002554

Место нахождения объекта защиты:

**обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 245А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**27.12.2021**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	518
1.6.	Объем здания, куб. м	157
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализацией - Пороговая (безадресная). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа иметься. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных водоисточников, на расстоянии не более 200 метров от здания.	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
GAZX12522028953000			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 71,	Выполняется

		приложение 15. СП 156.13330.2014 (утв. Приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221), п.7.1, таблица 1, п.7.2, таблица 2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , СП 156.13330.2014 п.6.37	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 156.13330.2014 п.п.6.27, 6.28.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 57,58, 59, 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 156.13330.2014 п. 6.9, 6.19, СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288), подраздел 5.5, п.п.5.5.2, 5.5.3, 5.5.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , п. 4.1, 4.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022)), п.7.1	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 156.13330.2014 п.6.39; п. 3.1-3.5, п.4.1, 4.2, п. 4.4, п. СП 3.13130.2009 ; п. 6.1.1.- 6.1.6, 6.2.1, 6.2.6., 6.2.11-6.2.16 СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п. 54, 55, 56, п. 3.5 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 СП 484.1311500.2020 п. 7.1.1 -7.1.4, 7.1.13, 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 п. 1-27. Постановление РФ от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 10 - 16, 23, 25,26, 27,28, 33, 34, 35, 36, 37, 43,44, 48,49, 54 - 56, 60, 65, 73, 373 - 394, 397, 403, 407, 408, 409 ст. 20, 21, 25, 34, 37 68-ФЗ О пожарной безопасности ст. 5,6,64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2019 N 167-ст), п.13.1-13.24, 17.1-17.4.	Выполняется