## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» октября 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-000087



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Областное государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Шуйский детский дом"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ШУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3706004605

ОГРН/ОГРНИП: <u>1023701393825</u>

Место нахождения объекта защиты:

155902, обл Ивановская, р-н Шуйский, г Шуя, ул Ярославская, Дом 77

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций	
1.4.	Высота здания, м		•	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		1071	
1.6.	Объем здания, куб. м			7171	
1.7.	Количество этажей			2	
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности		кенная пожаро- асность	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный воды)	сигнализа аналого оповещени людей при системы пр пожаротушен внутренний и водопроводнаружный п	пеская пожарная ощия - адресно- овая; система ия и управления пожаре - 3 типа; ротиводымной и пия - не требуются; противопожарный д - не требуется; ротивопожарный од - 2 гидранта	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе				
	•	тип систем противопож	карнои защить	ol <i>)</i>	
3.	Оценка не проводилась  Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
		0 рублей			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
		<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативны актов и нормативных по пожарной безоп	документов	Сведения о выполнении выполняется/не	

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2009  "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 4.13130.2013  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2013 ""Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 4.13130.2013  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы	Свод правил 4.13130.2013	Выполняется

I	 	"C	I
	противопожарной защиты (системы противодымной	"Системы противопожарной защиты. Ограничение	
	защиты, пожарной	распространения пожара на	
	сигнализации,	объектах защиты Требования к	
	пожаротушения,	объемно-планировочным	
	оповещения и управления	решениям"; Свод правил	
	эвакуацией, внутренний и	5.13130.2009 "Системы	
	наружный	противопожарной защиты.	
	противопожарные	Установки пожарной сигнализации	
	водопроводы)	и пожаротушения. Нормы и	
		правила проектирования"; Свод	
		правил 7.13130.2013 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование "	
4.8.	Размещение, управление и	Свод правил 5.13130.2009	Выполняется
	взаимодействие	"Системы противопожарной	
	оборудования	защиты. Установки пожарной	
	противопожарной защиты	сигнализации и пожаротушения.	
	с инженерными системами	Нормы и правила проектирования"	
	зданий и оборудованием,	r r r r r r r r r r	
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	1	ГОСТ 12.1.004-91; ССБТ;	Выполняется
	технические мероприятия	Постановление Правительства РФ	
	по обеспечению пожарной	от 16.09.2020 № 1479 "Об	
	безопасности объекта	утверждении Правил	
	защиты и	противопожарного режима в	
	противопожарный режим	Российской Федерации";	
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Постановление Правительства РФ	
		от 11.07.2020 № 1034	