

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июля 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-009063



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание котельной филиала в городе Иваново акционерного общества «АБ ИНБЕВ
ЭФЕС»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045003951156

ИНН: 5020037784

Место нахождения объекта защиты:

153011, обл Ивановская, г Иваново, ул Парижской Коммуны, Дом 143

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	899
1.6.	Объем здания, куб. м	8436

1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации (на базе оборудования ESSER), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, наружный противопожарный водопровод (наружная водопроводная сеть с пожарными гидрантами), внутренний противопожарный водопровод (внутренний противопожарный водопровод оборудованный внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения).						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор страхования от 31 марта 2021 г. Страховая сумма 10000000 руб</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 5.25, п. 5.26 Строительных норм и правил (далее по тексту – СНиП) П-К.2-62 «Нормы проектирования планировка и застройка населенных мест»; п. 3.8, п. 3.51 СНиП П- М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий»; п. 4.3-4.6, п. 4.9, п. 4.12, п. 4.14, п.6.1.1-6.1.3, п. 6.1.5-6.1.7, п. 6.1.11 Свода правил (далее по тексту – СП) 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»; ст. 4, ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 года №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент); п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее – ППР в РФ).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 2.1, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.13, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.17, п. 2.20 СНиПП-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования»; п. 4.1-4.4, п. 5.1-5.5, п. 5.8-5.11, п. 5.15-5.18, п. 6.1-6.4, п. 7.1-7.8, п. 8.1-8.10, п. 9.1-9.7, п. 10.1-10.9 СП	Выполняется

		<p>8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 48- 53 ППР в РФ; ст. 4, ст. 62, ст. 68 Технического регламента</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>п. 3.36, п. 3.37, п. 3.38, п. 3.39, п. 3.44, п. 3.47 СНИП II-М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий»; п. 4.3-4.6, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.14, п. 6.1.20, п. 6.1.21, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.6-8.11, п. 8.13-8.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 71, п. 72 ППР в РФ; ст. 4 Технического регламента</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>п. 2.4, п. 2.7, п. 2.8, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.7, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11 СНИП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.1-4.8, п. 5.1-5.4, п. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4.1-4.6, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.14, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.20, п. 6.1.37-6.1.43, п. 6.2.4, п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.4, п. 6.3.7, п. 6.3.18, п. 6.3.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным</p>	Выполняется

		решениям»; п. 6.2, п. 6.5, п. 6.12, п. 8.1-8.6, п. 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 13, п. 15, п. 25 ППР в РФ; ст. 4, ст. 29-31, ст. 57, ст. 87 Технического регламента.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1-4.6, п. 4.8 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 1.7, п. 23 СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение»; п. 4.1.1-4.1.7, п. 4.2.1, п. 4.2.3-4.2.8, п. 4.2.10, п. 4.2.13-п. 4.2.26, п. 4.3.1-4.3.5, п. 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.12, п. 4.4.14-4.4.17 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 3.1-3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4-4.8, п. 5.1-5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 16-18, п. 23-29, п. 31, п. 36 ППР в РФ; ст. 4, ст. 89 Технического регламента.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 4.10 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 3.47 СНиП II-M.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий»; п. 4.3-4.9, п. 4.11-4.20, п. 6.1.20, п. 6.2.7, п. 7.1, п. 7.3, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.8, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным решениям»; ст. 4, ст. 90 Технического регламента; ст. 22 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>п. 1.15, п. 1.18, п. 1.21, п. 2.8, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.13, п. 2.17, п. 7.9, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.18, п. 7.23 СНИП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; разделы: 13 (п. 13.1 – 15.15.21), 14 (п. 14.1 – 14.6), 15 (п. 15.1-15.10), 16 (п. 16.1, п. 16.2), 17 (п. 17.1 – 17.4), Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.1-3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4-4.8, п. 5.1-5.5, раздел 6 (таблица 1, Примечания), раздел 7 (таблица 2, Примечания) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 1.8 пп «з», п. 1.11, п. 2.6, п. 3.6, п. 3.11, п. 3.14, п. 4.1, п. 4.3, п. 4.8, п. 4.28, п. 4.30, п. 4.32, п. 4.33, п. 4.34, п. 5.11, п. 6.3, п. 6.17 СНИП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»; п. 2.1, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.13, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.17, п. 2.20 СНИП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования»; ст. 4, ст. 54, ст. 62, ст. 68, ст. 83, ст.84, ст. 86, ст. 103 Технического</p>	Выполняется

		регламента.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 13.14.10, п. 13.14.11, п. 13.14.12, п. 14.2, п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.1-4.3, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1-6.24, п. 7.1-7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 3.5, п. 4.4, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4., п. 5.5, раздел 6, раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 14.4, п. 14.5, 14.6, п. 14.7, п. 14.8, п. 14.9 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». ст. 4, ст. 54, ст. 83 Технического регламента.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 4.1-4.7, п. 5.1-5.8, п. 6.1-6.4 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; п. 2-5, п. 9-28, п. 30-33, п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48- 52, п. 54-57, п. 59, п. 60, п. 65-68, п. 71-73, п. 123- 125, п. 129-132, п. 288, п. 293, п. 392-395, п. 397, п. 400, п. 403, п. 406, п. 407-410, п. 413 ППР в РФ; ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 5-40, п. 53-64, п. 69, п. 78-82, п. 84-88, п. 91- 100, п. 103, п. 105 Технического регламента.	Выполняется