

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июля 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-009078



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083702017189

ИНН: 3702561309

Место нахождения объекта защиты:

153025, обл Ивановская, г Иваново, ул Академика Мальцева, Дом 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	699
1.6.	Объем здания, куб. м	6187
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация (пороговая (безадресная) автоматическая пожарная сигнализация. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа. 3. Наружный противопожарный водопровод – подземный, совмещенного типа d-150К, запитан от городской сети. 4. Внутренний противопожарный водопровод - отсутствует; 5. Иные системы противопожарной защиты отсутствуют
2.	<p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Отчет по результатам величин индивидуального пожарного риска №Р010-022-37 от 2022. В результате расчета установлено, что нормативное значение пожарного риска будет достигнуто при выполнении следующих мероприятий: Общие требования 1. Приложить к отчету по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска копию акта проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выданного по результатам ежегодных испытаний 2. Двери лестничных клеток обеспечить уплотнением в притворе Подвал 3. На указанных участках с перепадами высот предусмотреть пандусы с уклоном не более 1:6</p>	

3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p align="center">ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее по тексту - ФЗ №123); п. 2.12*, п. 1* Приложения 1* таблица 1* СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - СНиП 2.07.01-89*)</p>	<p align="center">Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p align="center">ч. 4 ст. 4, ч. 1,2 ст. 62, ст. 68 ФЗ №123; п. 8.16, п. 2.11, п. 2.13 табл., 6 Строительных норм и правил СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. № 123; п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее по тексту - ППР в РФ) ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п. 2* Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*; п. 71 ППР в РФ</p>	<p align="center">Выполняется</p>

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 4 ст.4, пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1,2,3,5,6,9,10, ст. 52, ч. 1,2 ст. 59, ч.1,2,5,6,7,8,11 ст. 87 табл., 22, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 ФЗ №123; п. 1.14* табл., 1, 2*, 3, п. 1.17 табл., 5, п. 1.22, 1.82, 2.4, п.1.109 табл. 9, п.1.105, р. 1.94, п. 1.96*, п. 1.100, 1.92, 1.101, 1.94 СНИП 2.08.02-89*; п. 25 ППР в РФ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ст. 89 ч. 1, ч.3-4, ч. 7-8, ч. 10-11, ч. 14, ч. 6 табл., 28, 29, ч. 8 ст. 134 ФЗ №123; п. 5.14 табл., 1 и 2*, п. 5.18* табл.,4*, п. 5.19 табл., 5*, п. 6.9*, п. 6.10*, п. 6.11*, п. 6.12*, п. 6.13*, п. 6.14, п. 6.15*, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18*, п. 6.19, п. 6.20*, п. 6.21*, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.24*, п. 6.25*, п. 6.26*, п. 6.27, п. 6.28*, п. 6.29, п.6.30, п. 6.31*, п. 6.32*, п. 6.34*, п. 6.35 Строительных норм и правил Российской Федерации СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНИП 21-01-97*); п. 23, п. 26, п. 27 ППР в РФ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ст. 89 ч. 1, ч.3-4, ч. 7-8, ч. 10-11, ч. 14, ч. 6 табл., 28, 29, ч. 8 ст. 134 ФЗ №123; п. 5.14 табл., 1 и 2*, п. 5.18* табл.,4*, п. 5.19 табл., 5*, п. 6.9*, п. 6.10*, п. 6.11*, п. 6.12*, п. 6.13*, п. 6.14, п. 6.15*, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18*, п. 6.19, п. 6.20*, п. 6.21*, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.24*, п. 6.25*, п. 6.26*, п. 6.27, п. 6.28*, п. 6.29, п.6.30, п. 6.31*, п. 6.32*, п. 6.34*, п. 6.35 Строительных норм и правил Российской Федерации СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНИП 21-01-97*); п. 23, п. 26, п. 27	Выполняется

		ППР в РФ	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п.8.1, п. 8.2, п. 8.3*, п. 8.4*, п. 8.5, п. 8.11, п. 8.14 СНИП 21-01-97*; приложение 1* п. 2* СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 1 и 2 ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9 ст. 83, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 84, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст.62, ч. 1, ч. 2 ст. 91 ФЗ №123; приложение А, п. А.4, А.10, табл., А1, пп. 9, табл А.3 пп. 38 Свод правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее по тексту - СП 5.13130.2009); раздел 7, табл., 2, пп. 1, Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 4.1- 4.14 Свод правил СП 6.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности” (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года № 115)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч. 4 ст. 83 ФЗ №123; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009 п. 14, п. 24,	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 29, п. 42, п. 43, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 394 ППР в РФ	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 ФЗ №123; п. 2-5, п. 8-19, п. 21-38, п. 41-43, п. 48-49, п. 54-56, п. 60, п. 65-66, раздел XVIII, XIX, приложение 1 и 2 ППР в РФ; п.п. 1-27, прил. 1-3 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	Выполняется