Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» июля 2022 г.
Регистрационный № 37-08-2022-009174

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №180»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №180»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700564470 ИНН: 3702136350

Место нахождения объекта защиты:
153013, обл Ивановская, г Иваново, ул Кавалерийская, Дом 56В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1977
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2200
1.6.	Объем здания, куб. м	7211
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации аналоговая; Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 2 типа; Система противодымной защиты отсутствует; Внутренний пожарный водопровод- «Поток-3Н»; Наружный пожарный водопровод-«ПГ-2138».

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивался	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	4.3-4.13,таблица 1 Свода Правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1. Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, раздел 2 п.65,п.71	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5, 8.8,-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 Свода Правил СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.2 Свода Правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, раздел 1 п.48,п.50	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1 Свода Правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям» Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.98. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, раздел 1 п.49, раздел 2 п.71.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, таблица 6.12 Свода Правил СП 2.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункт 5.2.2. Свода Правил СП 4.13130 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.6,7,10 табл.6,12 Свода Правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.57. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 раздел 1 п.13,п.15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 Свода Правил СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, раздел 1 п.5, п.36	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 Свода Правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 раздел 1 п.36, п.37, п.49, п.51	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 Свода Правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1 приложение А Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматические. Нормы и правила проектирования»; Пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1,2 Свода Правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 Свода Правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 Свода Правил СП 8.13130 2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.91. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, раздел 1 п.10, п.51, п.52	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 6.24 Свода Правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.56. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, раздел 1 п.10, п.23, п.24,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.25, п.26.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 пункты 3-6, 9-14, 17-32, 41-44, 48-52, 54-56, 60, 63, 91, 92, 286,288,337а,342,354,357,392-394,395-398, 403-407, 409,412-413. Пункты 4.2.2, 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11 Свода Правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.31.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.