

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ивановской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» июля 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-009405



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ивановской области "Университет непрерывного образования и инноваций"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"УНИВЕРСИТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023700556362

ИНН: 3731000964

Место нахождения объекта защиты:

обл Ивановская, г Иваново, ул Большая Воробьевская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.03.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	771							
1.6.	Объем здания, куб. м	6718							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресно-аналоговая система АПС, СОУЭ 2 типа, система внутреннего противопожарного водопровода							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ 123: ч.4 ст.4, ч.1 ст 69. СП 4.13130.2013 п. 6.1.2., табл.3 СНИП II-К.2-52 п.5.26 табл 9</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123: ч.4 ст.4, ч.1 ст 69. СП 4.13130.2013 п. 6.1.2., табл.3 СНИП II-К.2-52 п.5.26 табл 9	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123: ч.4 ст.4, ч.1 ст 69. СП 4.13130.2013 п. 6.1.2., табл.3 СНИП II-К.2-52 п.5.26 табл 9	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ч.4 ст.4,ч.1,2 ст.62 СНиП II-Г.3-62 п.2.8 табл 4 СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 п.1ч.1ст90 СНиП II-Л2-62п. 8.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123;ч.4 ст4, пп."А" п.4 ч.1 чт.32, ч.1 ст.52, ч1.2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,11, чт 87,ч.1,2,3,19 ст 88 табл. 21,22,23,24 СНиП II-В.11-58 п.6,7,8 СП2.13130.2020 п. 5.2.7,5.4.16 СП 4.13130.2013 п.5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.6.2,5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123, ч.4 чт 4,ч.2чт.52,ч.1,2 чт 53,ч.1,3,4,8,14 сь 89 ст 134, табл 28,29 СНиП II-А.5-62 п. 4.3,4.4,4.5,4.6,4.9,4.10 СНиП II-А.5-62 п. 4.2 СНиП II-Л.2-62 п.3.2,3.3,3.4,3.5,3.8,3.9,3.10.3,12 СП 1.13130.2020 п. 4.2.7,4.2.9,4.2.10,4.2.11,4.2.18,4.2.19,4.3.3,4.3.4,4.4.1,7.12.13,7.12.18 табл13 СП 1.13130.2020 п.. 4.1.5,4.2.14,4.2.16, 7.12.3,7.12.6,7.12.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123п.1,2 ч.1 ст90 СНиП II-А.5-62 п.4.11 СП 4.13130.2013 п. 7.1,7.2,7.14,7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ 123 ч3ст52,ч1,2 ст54,ч3 ст81,ч1,4,5,6,9,ст 83,ст 91 Сп5.13130.2009 п. 13.1.1,13.1.4,13.1.9,13.1.10,13.2.2,13.3.6,13.3.7,13.4.1,13.13.1,13.13.2,табл 13.3,приложение А п. а4 табл а1,табл а.3,приложение М табл М1,п.3 ФЗ 123 ч.2ст54,с3мт91,ч1,2,3,4,7,9,10,11 ст 83,ст 91 СП 3.13130.2009п3.2,3.3,4.1,4.2,4.8,5.1,5.2,5.3 табл 1 таб 2 ФЗ-123ч1,2,ст62 СП 10.13130.2020п.1.4 СП 7.13130.2013 п. 7.2	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 ч.3 ст 81, ч2,8,9 чт 82,ч4,ст.83 СП 3.13130.2009 п3.4 СП 5.13130.2009 п.13.14.1,13.14.2, 13.14.5,13.14.6,13.14.8,13.14.9,13.14.10,13.14.3,13.15.3,13.15.4,14.2,14.4,15.1,15.3,15.10 СП 6.13130.2009 п.4.1,4.2,4.7,4.8,4.9,4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ № 1479 п. 3,4,5,10,12,14,15,пп"д,е,ж,з,н,о" п.16,21,22,23,24,26,пп. "а,б,в,г,д" п, 27,28,29,30,32,35,36,37,4,55,63,65,66,67,68,69,71,72,73,392,393,394,395 ,397,398,399,400,401,403,406,407,408,409,413	Выполняется