Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«29» июля 2022 г.
Регистрационный № 37-08-2022-010436

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 19
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033700510128 ИНН: 3706010172

Место нахождения объекта защиты:
155904, обл Ивановская, р-н Шуйский, г Шуя, пер Лежневский 4-й, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.03.1965
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	446

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3932
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	• Автоматическая аналоговая пожарная сигнализация; • Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией II типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
отсутствует	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл.11 п.1 ст.69, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 (далее по тексту – Федеральный закон от	Выполняется

		22.07.2008 №123-ФЗ) табл.1 п.4.3 свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 (далее по тексту - СП 4.13130.2013)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	табл.8, п.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.8.6, п.8.10, п.4.1 свода правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009. (далее по тексту - СП 8.13130.2009)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	.1(в),8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл.21, ст.87, ст.30 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ табл. 22, ст. 87, ст.31 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ табл.6.12, п.6.8. свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.» СП 2.13130.2009 (далее по тексту - СП 2.13130.2009) п.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.5.2.13 свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» СП 1.13130.2009 (далее по тексту - СП 1.13130.2009) п.1, ст.39 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.5.2.5 СП 1.13.130.2009 (ширина лестничной площадки)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.2.4, п.5.2.16 СП 1.13130.2009 п.4.3.4 СП 1.13130.2009 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.2 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ табл.28, п.6, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.4.4.1, п.5.2.5 СП 1.13130.2009 п.4.4.2 СП 1.13130.2009 п.4.2.5, 5.2.14 СП 1.3130.2009	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	7.1,7.5 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	прил. А, табл.А.1, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 (далее по тексту - СП 5.13130.2009) п.2, ст.91, федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ табл.13.3, п.13.4.1 СП 5.13130.2009 табл.13.5, п.13.6.1 СП 5.13130.2009 п.13.14.10, п.13.14.11 СП 5.13130.2009 табл.2, п.7 свода правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 (далее по тексту - СП 3.13130.2009) табл.8, п.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ п.8.6, п.8.10, п.4.1 СП 8.13130.2009 табл.1, 4.1.1, свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» СП 10.13130.2009 ст.56, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ прил. А СП 5.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	.14.4 СП 5.13130.2009 п.4.1.1 прил. А свода правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.