Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» сентября 2022 г.
Регистрационный № 37-08-2022-013204

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033700055916 ИНН: 3731022220

Место нахождения объекта защиты:
153003, обл Ивановская, г Иваново, пер Слесарный, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1970
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	537
1.6.	Объем здания, куб. м	1058
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация (пороговая (безадресная); 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа. 3. Наружный противопожарный водопровод совмещенного типа d-150К, запитан от городской сети.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее по тексту - ФЗ №123); п. 4.3, табл., 1 Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее по тексту - СП 4.13130.2013)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1,2 ст. 62 ч. 1 ФЗ №123; п. 4.1, п. 5.2 табл., 2 Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее по тексту - СП 8.13130.2009)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1,2,3,5,6,9,10, ст. 52, ч. 1,2 ст. 59, ч.1,2,5,6,7,8,11 ст. 87 табл., 22, ч.1,2,3,19 ст.88 табл.21, 22, 23, 24 ФЗ №123; п. 4.15, п. 4.17, п. 4.20, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; п. 4.6, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.3.4, п. 5.4.20, п. 6.7.1 табл., 6.9, п. 6.7.10, табл., 6.12, п. 6.7.11, п. 6.7.17 табл., п. 6.14 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ст. 89 ч. 1, ч.3-4, ч. 7-8, ч. 10-11, ч. 14, ч. 6 табл., 28, 29, ч. 8 ст. 134 ФЗ №123; п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.4, п. 4.1.7, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.9, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.4.1 пп. «а», п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.2.8, п. 5.2.9, п. 5.2.10, п. 5.2.12, п. 5.2.13, п. 5.2.14, п. 5.2.15, п. 5.2.16, п. 5.2.19, п. 5.2.21, п. 5.2.22, п. 5.2.23, п. 5.2.24, п. 5.2.27 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 90 ФЗ №123; п.7.1, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 1 и 2 ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9 ст. 83, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 84, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст.62, ч. 1, ч. 2 ст. 91 ФЗ №123; приложение А, п. А.4, А.10, табл., А1, пп. 9, табл А.3 пп. 38 Свод правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; раздел 7, табл., 2, пп. 1, Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 4.1, п. 5.2 табл., 2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	.ч. 1 и 2 ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 9 ст. 83, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 84, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст.62, ч. 1, ч. 2 ст. 91 ФЗ №123;	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 ФЗ №123; ст. 25, 37 № 69-ФЗ; п. 2-5, п. 8-19, п. 21-38, п. 41-43, п. 48-49, п. 54-56, п. 60, п. 65-66, раздел XVIII, XIX, приложение 1 и 2 ППР в РФ; п. 1 – 27, приложение 1, 2 и 3 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; раздел 4.1 пункты 4.1.1-4.1.40, раздел 4.2 пункты 4.2.1-4.2.11, раздел 4.3 4.3.1- 4.3.16, раздел 4.4 пункт 4.4.1 таблица 1, пункты 4.4.2 - 4.4.21, раздел 4.5 пункты 4.5.1, 4.5.2 таблица 2, пункт 4.5.3, раздел 4.6 пункты 4.6.1- 4.6.6, раздел 4.7 пункты 4.7.1 - 4.7.7, раздел 5.1 пункты 5.1.1 - 5.1.4, раздел 5.2 пункты 5.2.1- 5.2.9, раздел 5.3 пункты 5.3.1- 5.3.5, раздел 5.4 пункты 5.4.1 - 5.4.2 таблица 4, раздел 5.5, раздел 5.6 пункт 5.6.1- 5.6.4, раздел 5.7 пункт 5.7.1- 5.75,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		раздел 5.8 пункты 5.8.1, 5.8.2, раздел 6.1 пункты 6.1.1- 6.1.5, раздел 6.2 пункты 6.2.1- 6.2.5 таблица 5 пункты 6.2.6, 6.2.7, раздел 6.3 пункты 6.3.1- 6.3.8, раздел 6.4 пункты 6.4.1- 6.4.1* Приложение А- Приложение Г Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 179; раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.