

«11» октября 2022 г.

Регистрационный № 37-08-2022-014023



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание учебного корпуса ОГКОУ Чернцкая школа-интернат

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чернцкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701508687

ИНН: 3715000854

Место нахождения объекта защиты:

155116, обл Ивановская, р-н Лежневский, с Чернцы, ул Санаторная, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	805

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	10939						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система автоматической пожарной сигнализации адресного типа; - система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа; - система внутреннего противопожарного водопровода						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», параграф 3 пункты 7, 8 табл.4, 5 и 12 СНиП II-В.1-54 «Планировка населенных мест», пп.65, 67, 68 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 2 пункт 5 табл.2 СНиП II-Г.1-54 «Наружный водопровод», п.48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 2 пункт 5 табл.1 СНиП II-Г.7-54 «Городские улицы и проезды».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 3 табл.4 СНиП II-В.1-54, параграф 2 пп.5, 8, 10 табл.3, 4 СНиП II-А.3-54 «Огнестойкость строительных конструкций, зданий и сооружений», параграф 2 пп.6-8, 14 табл.1, параграф 6 пп.4, 24, 27 табл.15 СНиП II-В.11-54 «Санитарные и противопожарные требования», п.25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 2 пп.9-10, 13, 15 табл.1, 2 СНиП II-В.11-54, пп.23, 24, 26-29 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пп.1, 2 ч.1, 2 ст.90 ФЗ-123, пункты 7.1, 7.2, 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 4 п.1 СНИП II-Г.5-54 «Отопление и вентиляция», п.4.69(а) СНИП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». ч.4 ст.4 ФЗ-123, пункт 2.15 таблица 1 НПБ 110-96, пункты 1.6, 4.1-4.13, 4.17, 4.50-4.53 СНИП 2.04.09-84* «Пожарная автоматика зданий и сооружений». ч.4 ст.4 ФЗ-123, пункты 1.1-1.6, 3.1, поз.7 таблицы 2 НПБ 104-95, пп. 36, 37, 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 2 п.7 табл.3 СНИП II-Г.3-54 «Внутренний водопровод и канализация», пп.1.7, 2.1, 3.2 таблица 3, прим.2 и 3 п.4.3, 6.1, 6.22, 6.23, 8.4, 8.5 СНИП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», пп.48, 50 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. ч.4 ст.4 ФЗ-123, параграф 2 п.5 табл.2 СНИП II-Г.1-54	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4 ст.4 ФЗ-123, пункты 4.22-4.27, 4.48, 4.49 СНИП 2.04.09-84*.	Выполняется
4.9.	Организационно-	пункты 2-6, 9-16, 18, 21, 23-30, 32,	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	35, 37, 48-50, 52, 54-56, 60, 88, 90-92, 392-394, 397, 400, 403, 407, 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	
---	--	--